


Bi²[®]

B0659-B0673



**OOLIMPIA
SPLENDID**
HOME OF COMFORT

ISTRUZIONI PER MONTAGGIO E USO KIT ELETTRONICI I

INSTRUCTIONS FOR MOUNTING AND USE OF ELECTRONIC KITS GB

NOTICE DE MONTAGE ET D'UTILISATION DES KITS ELECTRONIQUES F

MONTAGE- UND BEDIENUNGSANLEITUNG FÜR ELEKTRONIK-KITS D


INSTRUCCIONES DE MONTAJE Y USO KITS ELECTRÓNICOS E

INSTRUÇÕES PARA A MONTAGEM E USO DOS KITS ELECTRÓNICOS P


INSTRUCTIES VOOR MONTAGE EN GEBRUIK ELEKTRONICAKIT NL

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΙΤ GR


1



2



3



1 GENERALITÀ

1.1 INFORMAZIONI e AVVERTENZE GENERALI

Il presente manuale è da considerarsi parte integrante del manuale istruzioni installazione e uso a corredo dei terminali di impianto OLIMPIA SPLENDID serie Bi2. Entrambi i manuali dovranno essere conservati con cura e dovranno SEMPRE accompagnare l'apparecchio anche in caso di sua cessione ad altro proprietario o utente oppure di un trasferimento su un altro impianto. In caso di suo danneggiamento o smarrimento richiederne un altro esemplare al Servizio Tecnico di Assistenza OLIMPIA SPLENDID di zona.

Questo manuale è destinato esclusivamente al tecnico installatore qualificato ed autorizzato, che dovrà essere adeguatamente istruito ed in possesso di tutti i requisiti psicofisici richiesti a norma di legge.

Tutte le operazioni di installazione descritte dovranno essere eseguite con cura e a regola d'arte, in conformità alle norme di sicurezza sul lavoro vigenti.

Il kit B0659 deve essere utilizzato in abbinamento ad apparecchi con motore ventilatore a corrente alternata, mentre il kit B0673 deve essere impiegato esclusivamente su apparecchi dotati di motore ventilatore DC inverter.

Per tutte le altre informazioni ed avvertenze generali da osservare durante l'installazione e uso dei kit B0659 e B0673, fare riferimento al libretto istruzioni a corredo dei terminali di impianto OLIMPIA SPLENDID serie Bi2.

1.2 CONFORMITA'

I ventil-radiatori/ventilconvettori Bi2 OLIMPIA SPLENDID dotati di kit elettronico B0659 o B0673 sono conformi alle Direttive Europee:

- Direttiva bassa tensione 2006/95/CE
- Direttiva compatibilità elettromagnetica 2004/108/CE.
- Direttiva RoHS 2011/65/CE

2 ISTRUZIONI MONTAGGIO

2.1 APERTURA FIANCHI

- Smontare la griglia superiore (fig. 1 rif. A) svitando le due viti di fissaggio (fig. 1 rif. B).
- Aprire lo sportello laterale (fig. 1 rif. C).
- Sul lato sinistro svitare la vite (fig. 1 rif. F) che fissa il fianchetto sinistro (fig. 1 rif. G), spostarlo leggermente verso sinistra e sollevarlo.
- Sul lato opposto svitare la vite di fissaggio del fianco (fig. 1 rif. L).
- Spostare leggermente verso destra il fianchetto e sollevarlo (fig. 1 rif. P).

2.2 CONFIGURAZIONE

La scheda elettronica dei kit B0659 o B0673 deve essere configurata a seconda del modello di ventil-radiatore/ventilconvettore Bi2 su cui viene installata e in base a determinate preferenze di funzionamento della macchina. I tre selettori J1, J2 e J3 indicati in fig. 6 devono essere impostati come segue:

- J1 = ON (per apparecchi con pannello radiante, tipo SL o SL+): in modalità notturno e con temperatura ambiente prossima a quella desiderata, il riscaldamento degli ambienti avviene per irraggiamento e convezione naturale, come nei radiatori tradizionali (in queste condizioni la ventilazione è inibita per un massimo comfort acustico);
- J1 = OFF (per apparecchi senza pannello radiante, tipo SL, SL+ o SLN): il riscaldamento avviene sempre per convezione forzata, con ventilazione attiva anche in modalità notturno (a velocità ridotta).
- J2 = ON: in modalità raffrescamento il ventilatore rimane alimentato anche al raggiungimento della temperatura ambiente desiderata;
- J2 = OFF: in modalità raffrescamento il ventilatore viene disattivato al raggiungimento della temperatura impostata.
- J3 = ON (apparecchi da installare in impianti a 2 tubi): la scheda è impostata per la gestione di una sola valvola acqua per il funzionamento estivo (raffrescamento) e invernale (riscaldamento). Utilizzare questa impostazione anche per l'utilizzo del kit B0659/B0673 su apparecchi con pannelli di aspirazione aria mobili (modelli Full Flat).
- J3 = OFF (apparecchi da installare in impianti a 4 tubi): la scheda è impostata per la gestione di 2 valvole acqua, una per il funzionamento estivo (raffrescamento) e una per quello invernale (riscaldamento).

I tre selettori possono essere posizionati in tutte le combinazioni possibili in quanto le rispettive funzioni sono indipendenti l'una dall'altra.

2.3 INSTALLAZIONE

- Infilare il pannello di controllo nella sua sede nella parte superiore del ventil-radiatore / ventilconvettore e fissarlo con le due viti a corredo (fig. 2 rif. A) alla parete laterale. La posizione finale del pannello comandi dovrà essere contro il fianco laterale.
- Per posizionare il controllo elettronico sul lato destro dell'apparecchio, fare riferimento alle istruzioni contenute nel libretto installazione e uso a corredo del ventil-radiatore / ventilconvettore Bi2 (in questo caso la connessione al motore ventilatore dovrà essere realizzata utilizzando gli appositi kit prolunga forniti come optional).

2.4 CONNESSIONI ELETTRICHE



Prima di collegare il ventil-radiatore/ventilconvettore alla rete elettrica assicurarsi che:

- I valori di tensione e frequenza di alimentazione rispettino quanto specificato sui dati di targa dell'apparecchio (230Vac +/-15%, 50Hz);
- La linea elettrica sia provvista di un efficace connessione a terra e sia correttamente dimensionata per il massimo assorbimento dell'apparecchio indicato sui dati di targa (sezione minima dei cavi di collegamento pari a 1,5 mm²).
- Deve essere previsto un dispositivo di disconnessione onnipolare e adeguate protezioni contro sovraccarichi e/o cortocircuiti in conformità alle regole di installazione nazionali.



Prima di eseguire qualsiasi connessione elettrica o eventuali operazioni di manutenzione, è assolutamente indispensabile accertarsi che l'apparecchio NON sia connesso alla rete elettrica di alimentazione.

- Fissare il cavo di terra alla struttura dell'apparecchio utilizzando la vite e la rondella a corredo (la forza minima che deve essere esercitata per l'avvitamento deve essere di circa 4 Nm), vedi fig.3 rif. A;
- Per kit B0659, collegare i due connettori a 3 poli ai rispettivi connettori del motore (fig. 3 rif. B e C);
- Per kit B0673, collegare il connettore a 5 poli al cavo motore (fig. 3 rif. D);
- Collegare il connettore della sonda acqua (fig. 3 rif. F) presente sul ventil-radiatore/ventilconvettore. Verificare che la sonda sia correttamente inserita nel relativo pozzetto sulla batteria acqua;
- Collegare i connettori 2 poli ai rispettivi cavi elettrovalvole (se presenti, fig. 3 rif. E e G). Su apparecchi per impianti 2 tubi, collegare il solo connettore con cavo rosso all'unica elettrovalvola acqua, mentre per apparecchi per impianti 4 tubi, collegare il connettore con cavo rosso all'elettrovalvola acqua calda, e il connettore con cavo verde all'elettrovalvola per acqua fredda.
- Per kit B0673 e solo su alcuni modelli, collegare il cavo microinterruttore apertura griglia all'ingresso X6 sulla scheda elettronica (eliminando il ponticello eventualmente presente);
- infilare la fascetta fermacavi a corredo nel foro indicato in fig. 4, fig. A;
- collegare il cavo di alimentazione alla morsettiera dedicata (fig. 4, rif. B) e fissarlo con la fascetta fermacavi. Utilizzare cavi con sezione minima di 1,5mm².

2.5 INSTALLAZIONE SONDA DI TEMPERATURA ARIA

Per posizionare la sonda temperatura (fig. 5 rif. A):

- far passare la sonda nel foro della spalla (fig. 5 rif. B);
- infilare la sonda nel foro inferiore (fig. 5 rif. C);
- fissare la sonda all'apposito aggancio (fig. 5 rif. D).

2.6 INGRESSO CONTATTO PRESENZA

Ai morsetti A e B (fig. 4 rif. C) è possibile collegare il contatto di un eventuale sensore presenza (non fornito a corredo) alla chiusura del quale viene automaticamente incrementata (in raffreddamento) o decrementata (in riscaldamento) la temperatura ambiente selezionata di 2,5°C. Tale valore può essere modificato in fabbrica o da un centro assistenza autorizzato su preventiva richiesta del cliente. Quando impostato a 0°C, alla chiusura del contatto l'apparecchio viene disattivato (stand-by).



Non è possibile collegare l'ingresso in parallelo a quello di altre schede elettroniche (usare contatti separati).

Per il collegamento al sensore presenza è necessario utilizzare un cavo a doppio isolamento con sezione minima 2x0,5 mm² e lunghezza massima 20 m (tenere separato questo collegamento dalla linea di alimentazione elettrica dell'apparecchio).

2.7 FUNZIONI SPECIALI

- 'Airsampling': in modalità riscaldamento o raffrescamento e con temperatura ambiente rispettivamente superiore o inferiore al valore desiderato, il ventilatore viene alimentato per 1 minuto alla minima velocità e ad intervalli impostabili tra 1 e 60 minuti. In questo modo il sistema è in grado di tenere controllata adeguatamente la temperatura nell'ambiente circostante e riattivarsi più velocemente in caso sia necessario.
- Compensazione temperatura ambiente: in particolari situazioni (es: apparecchi installati a soffitto) può essere necessario compensare l'eventuale differenza tra la temperatura acquisita dalla scheda elettronica e l'effettiva temperatura dell'ambiente in cui è presente l'apparecchio (offset impostabile tra +5°C e -5°C). Entrambe le funzioni sopra descritte sono attivabili in fabbrica o da un centro assistenza autorizzato su preventiva richiesta del cliente.

2.8 CHIUSURA APPARECCHIO

- Rimontare il fianchetto estetico del ventilconvettore / ventilradiatore;
- avvitare la vite superiore di fissaggio del fianchetto (fig. 1 rif. L o rif. F);
- rimontare la griglia di protezione uscita aria (fig. 1 rif. A).
- Posizionare il copritive a corredo nell'apposito alloggiamento sul pannello di controllo (fig. 1 rif. H).

2.9 SCHEMA ELETTRICO (fig. 6)

- H2** sonda temperatura acqua
AIR sonda temperatura aria
M1 motore ventilatore
S1 microinterruttore sicurezza griglia aspirazione (presente solo su alcuni modelli)
Y1 elettrovalvola acqua calda (230V-50Hz, max 10W)
Y2 elettrovalvola acqua fredda (230V-50Hz, max 10W) (*).
FF servomotori pannello aspirazione mobile (presente solo su alcuni modelli)
S2 contatto sensore presenza (non fornito a corredo)
(*) Solo sugli apparecchi per impianti a 4 tubi.

2.10 IMPOSTAZIONE MODALITÀ RAFFRESCAMENTO/RISCALDAMENTO AUTOMATICA

L'impostazione di questo tipo di regolazione permette al comando di effettuare automaticamente la selezione della modalità raffrescamento o riscaldamento escludendo la normale selezione manuale. Tale regolazione è particolarmente indicata per le versioni di apparecchi a 4 tubi, e può essere attivata solo da un tecnico installatore qualificato ed autorizzato. Per attivare questa funzione mantenere premuto il tasto selezione raffrescam/riscaldam. (fig. 7 rif. B) per 10 secondi fino all'accensione simultanea dei simboli blu e rosso (fig. 7 rif. C e D). Questa impostazione viene mantenuta anche in caso di interruzione di alimentazione. Per disattivare la funzione impostazione automatica raffrescamento/riscaldamento, premere nuovamente il tasto selezione raffrescam/riscaldam per 10 secondi. Verificare successivamente che ad ogni pressione dello stesso tasto sia possibile impostare ciclicamente la modalità solo raffrescamento (indicatore blu fig. 7 rif. C acceso), solo riscaldamento (indicatore rosso fig. 7 rif. D acceso) o ventilazione (indicatori blu e rosso entrambi spenti).

3 USO

Il comando rende completamente autonoma la regolazione della temperatura ambiente tramite i programmi AUTO, SILENZIOSO, NOTTURNO e MAX per mezzo di una sonda posizionata nella parte inferiore del ventilradiatore/ventilconvettore e garantisce una sicurezza antigelo anche quando è posto in stand-by.

Descrizione pannello comandi (fig. 7)

- | | |
|----------|---|
| A | Selettore temperatura ambiente (15°C-30°C) |
| B | Tasto selezione modalità raffrescamento/riscaldamento e reset allarme filtro sporco |
| C | Indicatore funzionamento in modalità raffrescamento |
| D | Indicatore funzionamento in modalità riscaldamento |
| E | Indicatore funzionamento massima velocità MAX |
| F | Indicatore funzionamento automatico AUTO |
| G | Indicatore funzionamento silenzioso MIN |
| H | Indicatore funzionamento notturno |
| L | Tasto ON/Stand-by e selezione funzionamento ventilatore SET |

3.1 ATTIVAZIONE/DISATTIVAZIONE

Nel caso sia stato previsto un interruttore generale sulla linea elettrica di alimentazione, questo deve essere inserito.

Per attivare il ventilconvettore/ventilradiatore, premere il tasto **SET** (fig. 7 rif. L) e selezionare uno dei modi di funzionamento.

Per spegnere l'apparecchio tenere premuto il tasto **SET** (fig. 7 rif. L) per circa 2 secondi. La mancanza di qualsiasi segnalazione luminosa identifica lo stato 'stand-by' (assenza di funzione).

Quando il comando si trova in questo modo di funzionamento garantisce una sicurezza antigelo. Nel caso in cui la temperatura ambiente scenda al di sotto dei 5°C viene attivata l'elettrovalvola acqua calda e il motore ventilatore alla minima velocità.

3.2 SELEZIONE MANUALE RAFFRESCAMENTO/RISCALDAMENTO

Premendo il tasto (fig. 7 rif. B) è possibile selezionare ciclicamente le modalità raffrescamento (LED blu fig. 7 rif. C), riscaldamento (LED rosso fig. 7 rif. D) o ventilazione (LED rosso e LED blu spenti).

In modalità ventilazione entrambe le elettrovalvole acqua calda e fredda rimangono disabilitate, mentre il ventilatore viene attivato alla velocità impostata.

La selezione manuale della modalità raffrescamento/riscaldamento/ventilazione non è disponibile se è stata precedentemente impostata dall'installatore la modalità raffrescamento/riscaldamento automatica. Tale funzione è segnalata dall'accensione contemporanea dei LED blu e rosso ad ogni pressione del tasto (fig. 7 rif. B). L'effettivo funzionamento dell'apparecchio in modalità raffrescamento o riscaldamento è sempre condizionato dalla temperatura dell'acqua circolante all'interno dell'impianto. Se la temperatura dell'acqua non raggiunge un valore idoneo alla modalità impostata (cioè se l'acqua è troppo calda in raffrescamento o troppo fredda in riscaldamento), il motore ventilatore rimane spento e l'indicatore della modalità corrente blu per modo raffrescamento, o rosso per modo riscaldamento fig. 7 rif. D) lampeggia.

3.3 IMPOSTAZIONE DELLA TEMPERATURA

E' possibile impostare il valore di temperatura ambiente desiderato tramite l'apposito selettore (fig. 7 rif. A). La temperatura minima impostabile è pari a 15°C (selettore completamente a sinistra), mentre la temperatura massima impostabile è pari a 30°C (selettore completamente a destra).

3.4 IMPOSTAZIONE FUNZIONAMENTO AUTOMATICO

Per selezionare questa modalità, premere il tasto **SET** (fig. 7 rif. L) fino all'accensione dell'indicatore **AUTO** (fig. 7, rif. F). In questa modalità il sistema a microprocessore adegua automaticamente il funzionamento dell'apparecchio ai variare delle condizioni ambientali. In particolare, la regolazione della velocità del ventilatore è completamente automatica tra in valore minimo ed un valore massimo, secondo le necessità di riscaldamento o raffrescamento dell'ambiente.

Negli apparecchi dotati di piastra radiante e in modalità riscaldamento, quando la temperatura ambiente si avvicina al valore desiderato, il ventilatore viene disattivato e il sistema continua a mantenere il controllo della temperatura ambiente mediante il solo effetto radiante e convettivo naturale.

3.5 FUNZIONAMENTO ALLA MASSIMA VELOCITÀ

Per selezionare questa modalità, premere il tasto **SET** (fig. 7 rif. L) fino all'accensione dell'indicatore **MAX** (fig. 7, rif. E). Con questa modalità si ottiene immediatamente il massimo della potenza erogabile sia in raffrescamento che in

1 GENERAL INFORMATION

1.1 GENERAL INFORMATION and WARNINGS

This manual is an integral part of the installation and use manual provided with OLIMPIA SPLENDID series Bi2 terminals. Both manuals must be stored carefully and ALWAYS stay with the appliance, even if it is sold to another owner or user, or moved to another system. If it is damaged or lost, request another from your local OLIMPIA SPLENDID Service Technician.

This manual is to be used solely by the qualified and authorised installer, who must be suitably trained and of sound body and mind in compliance with the law. All the installation operations described here must be carried out carefully and properly, in compliance with current safety regulations.

Kit B0659 must be used in conjunction with appliances with alternate current fan motor, while kit B0673 must be used solely on appliances with DC inverter fan motor.

For all other general information and warnings to be complied with during installation and use of kits B0659 and B0673, consult the instruction booklet provided with OLIMPIA SPLENDID series Bi2 terminals.

1.2 COMPLIANCE

OLIMPIA SPLENDID Bi2 ventil radiators/fan coils equipped with the B0659 and B0673 electronic kit comply with European Directives:

- Low Voltage Directive 2006/95/EC
- Electromagnetic Compatibility Directive 2004/108/EC.
- RoHS Directive 2011/65/EC

2 ASSEMBLY INSTRUCTIONS

2.1 OPENING THE SIDES

- Dismount the upper grill (fig. 1 ref. A) by unscrewing the two fixing screws (fig. 1 ref. B).
- Open the side inspection flap (fig. 1 ref. C).
- On the left-hand side, unscrew the screw (fig. 1 ref. F) fastening the left panel (fig. 1 ref. G), then move it slightly to the left and lift it out.
- Unscrew the screw fastening the panel on the opposite side (fig. 1 ref. L).
- Move the side panel slightly to the right and lift it out (fig. 1 ref. P).

2.2 CONFIGURATION

The electronic board of kits B0659 and B0673 must be configured according to the model of Bi2 ventil radiator/fan coil on which it is installed and based on determined machine operating preferences. The three selectors J1, J2 and J3 indicated in fig. 6 must be set as follows:

- J1 = ON (for appliances with radiant plate, such as SLR or SLR+): in night-time mode and with ambient temperature close to that required, rooms are heated by radiation and natural convection, as with traditional radiators (in these conditions ventilation is inhibited for maximum acoustic comfort);
- J1 = OFF (for appliances without radiant plate, such as SL, SL+ or SLN): heating always takes place by forced convection, with ventilation active also in night-time mode (at reduced speed).
- J2 = ON: in cooling mode the fan remains powered even when the required ambient temperature is reached;
- J2 = OFF: in cooling mode the fan deactivates on reaching the set temperature.
- J3 = ON (appliances to be installed in 2-pipe systems): the board is set to manage a single water valve for summer (cooling) and winter (heating) mode. Use this setting also when using kit B0659/B0673 on appliances with movable air suction panels (Full Flat models).
- J3 = OFF (appliances to be installed in 4-pipe systems): the board is set to manage 2 water valves, one for summer (cooling) and one for winter (heating) mode. The three selectors can be positioned in all possible combinations, as the respective functions are independent of one another.

2.3 INSTALLATION

- Slide the control panel into its seat at the top of the ventil radiator / fan coil and fasten it to the side wall with the two screws provided (fig. 2 ref. A). The final

riscaldamento (il motore ventilatore viene sempre attivato alla massima velocità). Una volta raggiunta la temperatura ambiente desiderata, si suggerisce di passare ad un altro tipo di funzionamento per ottenere un miglior confort termico ed acustico.

3.6 FUNZIONAMENTO SILENZIOSO

Per selezionare questa modalità, premere il tasto **SET** (fig. 7 rif. L) fino all'attivazione dell'indicatore **MIN** (fig. 7, rif. G). In questa modalità la velocità di ventilazione è sempre impostata al minimo valore possibile per ottenere il massimo comfort acustico dell'apparecchio in qualsiasi condizione di funzionamento.

3.7 FUNZIONAMENTO NOTTURNO

Per selezionare questa modalità, premere il tasto **SET** (fig. 7 rif. L) fino all'attivazione dell'indicatore **C** (fig. 7, rif. H). In questa modalità viene limitata la velocità di ventilazione ad un valore molto contenuto, e la temperatura impostata viene modificata automaticamente come segue:

- diminuita di 1°C dopo un'ora e un ulteriore grado dopo 2 ore nella funzione riscaldamento;
- aumentata di 1°C dopo un'ora e un ulteriore grado dopo 2 ore nella funzione raffreddamento.

Sui modelli provvisti di piastra radiante la funzione notturno in modalità riscaldamento viene svolta con ventilatore disattivato in modo da riscaldare gli ambienti mediante irraggiamento e convezione naturale, come avviene nei radiatori tradizionali.

3.8 INDICAZIONE DEI LED

I LED rosso  (fig. 7 rif. D) e blu  (fig. 7 rif. C) indicano rispettivamente l'attivazione del funzionamento in riscaldamento o raffrescamento. Quando entrambi i LED sono spenti, l'apparecchio è impostato in modalità ventilazione (entrambe le eventuali valvole acqua calda e fredda non vengono attivate). Il lampeggio di uno dei due LED indica che la richiesta di acqua (calda o fredda) non è soddisfatta e comporta l'arresto del ventilatore finché la temperatura dell'acqua non raggiunge un valore adeguato a soddisfare la richiesta. L'accensione contemporanea dei due LED rosso e blu ad ogni pressione del tasto   (fig. 7 rif. B) indica che è attiva la modalità raffrescamento/riscaldamento automatica.

I 4 LED verdi **MAX**, **AUTO**, **MIN** e  (fig. 7 rif. E, F, G, H) indicano la modalità di funzionamento impostata, tutti spenti in corrispondenza della modalità Stand-by. Ciascuno di questi LED è attivato in modo lampeggiante (soft-blinking) se in riscaldamento o raffrescamento (LED rosso o blu accesi) la temperatura impostata è rispettivamente inferiore o superiore alla temperatura ambiente rilevata dall'apparecchio.

Per aumentare il comfort nelle ore notturne, la luminosità dei LED sul pannello elettronico viene diminuita dopo 15 secondi di inattività sui tasti o sul selettori di temperatura.

3.9 SEGNALAZIONI D'ERRORE

Se lampeggiano contemporaneamente i 4 LED verdi **MAX**, **AUTO**, **MIN** e  (fig. 7 rif. E, F, G, H) il ventiliradiatore/ventilconvettore necessita di manutenzione, selezionare il programma stand-by, pulire il filtro aria come descritto sul manuale di manutenzione della macchina, e alla successiva riaccensione tenere premuto per 5 secondi il tasto   (fig. 7 rif. B) fino al ripristino del funzionamento normale. I LED **MAX** e **AUTO** (fig. 7, rif. E e F) entrambi lampeggianti indicano la presenza di un guasto della sonda di temperatura ambiente, mentre i LED **AUTO** e **MIN** (fig. 7, rif. F e G) entrambi lampeggianti sono associati al guasto della sonda acqua. I LED **MIN** e  (fig. 6, rif. G e H) entrambi lampeggianti indicano un guasto al motore o al sensore di velocità. In quest'ultimo caso l'apparecchio funziona regolarmente ma viene inibita la funzione di modulazione della velocità di ventilazione; premendo il tasto   (fig. 6 rif. B) per 10 secondi la segnalazione di allarme viene cancellata.

3.10 SPEGNIMENTO PER LUNGI PERIODI

In caso di spegnimenti stagionali o per vacanze procedere come segue:

- disattivare l'apparecchio
- posizionare l'interruttore generale impianto su Spento'

La funzione antigelo non è attiva.

position of the control panel must be against the side panel.

- To position the electronic control on the right-hand side of the appliance, see the instructions given in the installation and use booklet provided with the Bi2 ventil radiator / fan coil. (in this case the connection to the fan motor must be carried out using the special extension kits provided as optional extras).

2.4 ELECTRICAL CONNECTIONS



Before connecting the ventil radiator/fan coil to the mains, ensure that:

- The voltage and power frequency values match those specified on the appliance plate data) (230Vac +/-15%, 50Hz);
- The power line is equipped with an effective earth connection and is correctly sized for maximum power consumption of the appliance indicated on the plate data (minimum section of power cables equal to 1.5 mm²).
- An omnipolar disconnect device and adequate protection against overloads and/or short-circuits must be added in compliance with national installation regulations.



It is essential to ensure that the appliance is NOT connected to the mains before making any electrical connections or carrying out maintenance.

- Fasten the earth cable to the appliance structure using the screw and washer supplied (the minimum screwing force that must be exerted is about 4N) (see fig.3 ref. A);
- For kit B0659, connect the two 3-pole connectors to the respective motor connectors (fig. 3 ref. B and C);
- For kit B0673, connect the 5-pole connector to the motor cable (fig. 3 ref. D);
- connect the water probe connector (fig. 3 ref. F) on the ventil radiator/fan coil. Check that it is inserted correctly in the well on the battery;
- Connect the 2-pole connectors to the respective solenoid valve cables (if present, fig. 3 ref. E and G). On appliances for 2-pipe systems, connect only the connector with red cable to the single water solenoid valve, while for appliances for 4-pipe systems, connect the connector with red cable to the hot water solenoid valve and the connector with green cable to the cold water solenoid valve.
- For kit B0673 and only on some models, connect the grill opening microswitch cable to inlet X6 on the electronic board (eliminating any jumper);
- insert the cable grip provided into the hole indicated in fig. 4, ref. A;
- connect the power cable to the terminal board (fig. 4, ref. B) and fasten it with the cable grip. Use cables with a minimum section of 1.5 mm².

2.5 AIR TEMPERATURE PROBE INSTALLATION

To position the temperature probe (fig. 5 ref. A):

- pass the probe through the hole on the shoulder (fig. 5 ref. B)
- insert the probe in the lower hole (fig. 5 ref. C)
- fix the probe in the special hook (fig. 5 ref. D).

2.6 PRESENCE CONTACT INPUT

The contact of a presence sensor (not supplied) can be connected to terminals A and B (fig. 4 ref. C), upon closure of which the selected ambient temperature is automatically increased (in cooling) or decreased (in heating) by 2.5°C. This value can be modified at the factory or by an authorised service centre at prior customer request. When set to 0°C, when the contact closes the appliance deactivates (stand-by).



The input cannot be connected in parallel to one of another electronic board (use separate contacts).

To connect the presence sensor, use double insulated cable with minimum section of 2x0.5 mm² and maximum length 20 m (keep this connection separate from the appliance's main power line).

2.7 SPECIAL FUNCTIONS

- Air sampling: in heating or cooling mode and with ambient temperature above or below the required value respectively, the fan is powered for 1 minute at minimum speed and at intervals that can be set to between 1 and 60 minutes. In this way, the system is able to control the temperature

of the surrounding environment and reactivate more quickly if necessary.

- Ambient temperature offset: in particular situations (e.g.: ceiling installed appliances) it may be necessary to offset the difference between the temperature acquired by the electronic board and the actual temperature of the room in which the appliance is installed (offset can be set between +5°C and -5°C).

Both of the above functions can be activated at the factory or by an authorised service centre at prior customer request.

2.8 CLOSING THE APPLIANCE

- Mount the aesthetic side panel on the ventil radiator/fan coil;
- tighten the top screw fastening the side panel (fig. 1 ref. L or ref. F);
- refit the air outlet safety grill (fig. 1 ref. A).
- Position the screw cap provided in the housing on the control panel (fig. 1 ref. H).

2.9 WIRING DIAGRAM (fig. 6)

H2	water temperature probe
AIR	air temperature probe
M1	fan motor
S1	suction grill safety microswitch (only on some models)
Y1	hot water solenoid valve (230V-50Hz, max 10W)
Y2	cold water solenoid valve (230V-50Hz, max 10W) (*)
FF	movable suction panel servodrives (only on some models)
S2	presence sensor contact (not supplied)
(*)	Only on appliances for 4-pipe systems.

2.10 SETTING AUTOMATIC COOLING/HEATING MODE

Setting this type of adjustment enables the control to automatically select cooling or heating mode, excluding normal manual selection. This adjustment is particularly suitable for 4-pipe appliances, and can be activated solely by a qualified and authorised installer. To activate this function, hold down the cooling/heating selection key (fig. 7 ref. B) for 10 seconds until the blue and red symbols light up simultaneously (fig. 7 ref. C and D). This setting is also maintained in the event of a power failure.

To deactivate the automatic cooling/heating function, press the cooling/heating selection key again for 10 seconds. Then check that each time the key is pressed it is possible to cycle through cooling only (blue indicator fig. 7 ref. C on), heating only (red indicator fig. 7 ref. D on) or ventilation mode (blue and red indicators both off).

3 USE

The command makes the temperature regulation completely autonomous through the AUTO, SILENT, NIGHT and MAX programmes, with a probe positioned in the lower part of the ventil radiator/fan coil, and guarantees anti-freeze security even when in stand-by.

Control panel description (fig. 7)

A	Ambient temperature selector (15°C-30°C)
B	Key for selecting cooling/heating mode and resetting dirty filter alarm ☃ ☃
C	Cooling mode indicator ☃
D	Heating mode indicator ☃
E	Maximum speed indicator MAX
F	Automatic mode indicator AUTO
G	Silent mode indicator MIN
H	Night-time mode indicator ⌂
L	ON/Stand-by and fan selection key SET ⏪

3.1 ACTIVATION /DEACTIVATION

If there is a master switch on the mains power supply then it must be switched on. To activate the fan coil/ventil radiator, press key SET ⏪ (fig. 7 ref. L) and select one of the operating modes.

To switch off the appliance, hold down key SET ⏪ for approximately 2 seconds. The absence of any warning lights denotes 'stand-by' status (no function).

When the control is in this mode, it guarantees frost-protection safety. In the event of the ambient temperature goes below 5°C, the hot water solenoid valve and the fan

motor activate at minimum speed.

3.2 MANUAL HEATING/COOLING SELECTION

Press key  (fig. 7 ref. B) to cyclically select cooling (blue LED  fig. 7 ref. C), heating (red LED  fig. 7 ref. D) or ventilation mode (red and blue LEDs off). In ventilation mode both the hot water and the cold water solenoid valves remain disabled, while the fan activates at the set speed.

Manual selection of cooling/heating/ventilation mode is not available if the installer previously set automatic cooling/heating mode. This function is signalled by the blue and red LEDs switching on simultaneously whenever key  is pressed (fig. 7 ref. B).

The appliance actually running in cooling or heating mode always depends on the temperature of the water circulating within the system. If the water temperature does not reach a suitable value for the set mode (i.e. if the water is too hot for cooling or too cold for heating), the fan motor stays off and the current mode indicator  blue for cooling or  red for heating (fig. 7 ref. D) flashes.

3.3 SETTING THE TEMPERATURE

The required ambient temperature can be set using the selector (fig. 7 ref. A). The minimum settable temperature is equal to 15°C (selector all to the way to the left), while the maximum settable temperature is equal to 30°C (selector all the way to the right).

3.4 SETTING AUTOMATIC MODE

To select this mode, press key **SET**  (fig. 7 ref. L) until the indicator **AUTO** activates (fig. 7, ref. F). In this mode, the microprocessor system automatically adjusts the appliance mode as environmental conditions vary. In particular, the fan speed setting is fully automatic between minimum and maximum, according to whether heating or cooling is required.

In appliances fitted with radiant plate and in heating mode, when the ambient temperature comes close to the required value, the fan deactivates and the system controls the ambient temperature using only the radiant effect and natural convection.

3.5 MAXIMUM SPEED MODE

To select this mode, press key **SET**  (fig. 7 ref. L) until the indicator **MAX** (fig. 7, ref. E) activates. Activating this mode immediately achieves maximum power in cooling and heating (the fan motor always activates at maximum speed). Once the desired ambient temperature is reached, it is advisable to switch to another mode to achieve better thermal and acoustic comfort.

3.6 SILENT FUNCTIONING

To select this mode, press key **SET**  (fig. 7 ref. L) until the indicator **MIN** (fig. 7, rif. G). activates . In this mode, the ventilation speed is always set to the minimum possible value in order to achieve maximum acoustic comfort in any conditions.

3.7 NIGHT-TIME MODE

To select this mode, press key **SET**  (fig. 7 rif. L) until the indicator  activates (fig. 7, ref. H). In this mode, the ventilation speed is limited to a very low value, and the set temperature is modified automatically as follows:

- reduced by 1°C after one hour and by a further degree after 2 hours in heating mode;
- increased by 1°C after one hour and by a further degree after 2 hours in cooling mode.

On models equipped with radiant plate, the night-time function in heating mode is carried out with the fan deactivated to heat rooms using radiation and natural convection, as happens with traditional radiators.

3.8 LED INDICATIONS

The red  (fig. 7 ref. D) and blue  (fig. 7 ref. C) LEDs respectively indicate the activation in heating or cooling mode. When both LEDs are off, the appliance is set to ventilation mode (neither the hot water nor the cold water valves is activated). If one of the two LEDs is flashing, the water request (hot or cold) is not being met and the fan stops until the water temperature reaches a value suitable to meet the request. If both the red and the blue LEDs switch on simultaneously every time key  is pressed (fig. 7 ref. B), automatic cooling/heating mode is active. The 4 green LEDs **MAX**, **AUTO**, **MIN** and  (fig. 7 ref. E, F, G, H) indicate the set operating mode; all off indicates Stand-by mode. Each of these LEDs is on and flashing (soft-blinking) if in heating or cooling (red or blue LED on) the set temperature is respectively lower or higher than the ambient temperature detected by the appliance. The brightness of the LEDs on the electronic panel is reduced after 15 seconds of inactivity on the keys or temperature selector for increased comfort at night.

3.9 ERROR SIGNALS

If the 4 green LEDs **MAX**, **AUTO**, **MIN** and  flash simultaneously (fig. 7 ref. E, F, G, H), the ventil radiator/fan coil requires maintenance. Select the stand-by program, clean the air filter as described in the machine maintenance manual, and when next switching on hold down key  (fig. 7 rif. B) for 5 seconds (fig. 7 ref. B) until normal operations are restored. Flashing LEDs **MAX** and **AUTO** signals the presence of a fault on the ambient temperature sensor, while flashing LEDs **AUTO** and **MIN** (fig. 7, ref. F and G) signals a water sensor fault. Flashing LEDs **MIN** and  (fig. 6, ref. G and H) signals a fault on the motor or the speed sensor. In the latter case, the appliance runs correctly but the ventilation speed modulation function is inhibited; pressing key  (fig. 6 ref. B) for 10 seconds clears the alarm signal.

3.10 SHUT-DOWN FOR LONG PERIODS

When switching off for long periods or holidays, proceed as follows:

- Deactivate the appliance
- Set the master switch to OFF.

The anti-freeze function is not active.

1 GENERALITES

1.1 INFORMATIONS et AVERTISSEMENTS GENERAUX

Le présent manuel fait partie intégrante du manuel d'installation et d'utilisation fourni avec les pupitres d'équipement OLIMPIA SPLENDID série Bi2. Les deux manuels devront être conservés avec soin et devront TOUJOURS accompagner l'appareil, même en cas de cession à un autre propriétaire ou utilisateur ou de transfert sur un autre équipement. En cas de détérioration ou de perte, en demander un autre exemplaire au Service technique d'assistance OLIMPIA SPLENDID de zone.

Le présent manuel est destiné exclusivement au technicien installateur qualifié et autorisé, qui devra être formé de façon appropriée et en possession de tous les critères psychophysiques requis par la loi. Toutes les opérations d'installation décrites devront être effectuées avec soin et selon les règles de l'art, conformément à la réglementation en vigueur en matière de sécurité du travail.

Le kit B0659 doit être utilisé avec des appareils à moteur ventilateur à courant alternatif, tandis que le kit B0673 doit être employé exclusivement sur des appareils dotés d'un moteur ventilateur convertisseur CC.

Pour l'ensemble des autres informations et avertissements généraux à respecter lors de l'installation et de l'utilisation des kits B0659 et B0673, on se reportera au manuel de l'utilisateur fourni avec les appareils OLIMPIA SPLENDID série Bi2..

1.2 CONFORMITE

Les radiateurs ventilateurs/conveuteurs ventilateurs Bi2 OLIMPIA SPLENDID dotés de kit électronique B0659 et B0673 sont conformes aux Directives européennes:

- Directive basse tension 2006/95/CE
- Directive compatibilité électromagnétique 2004/108/CE.
- Directive RoHS 2011/65/CE

2 INSTRUCTIONS DE MONTAGE

2.1 OUVERTURE DES FLANCS

- Démonter la grille supérieure (fig. 1 réf. A) en dévissant les deux vis de fixation (fig. 1 réf. B).
- Ouvrir le portillon latéral (fig. 1 réf. C).
- Sur le côté gauche, visser la vis (fig. 1 réf. F) qui fixe le flanc gauche (fig. 1 réf. G), le déplacer légèrement vers la gauche et le soulever.
- Sur le côté opposé, visser la vis de fixation du flanc (fig. 1 réf. L).
- Déplacer légèrement les flancs vers la droite et les soulever (fig. 1 réf. P).

2.2 CONFIGURATION

La carte électronique des kits B0659 ou B0673 doit être configurée selon le modèle de radiateur ventilateur /radiateur convecteur Bi2 sur lequel elle est installée et en fonction de préférences données de fonctionnement de la machine. Les trois sélecteurs J1, J2 et J3 indiqués à la fig. 6 doivent être paramétrés comme suit :

- J1 = ON (pour les appareils à panneau rayonnant, type SLR ou SLR+): en mode nocturne et avec température ambiante proche de la température souhaitée, le chauffage des pièces a lieu par rayonnement et convection naturelle, comme sur les radiateurs traditionnels (dans ces conditions la ventilation est inhibée pour assurer le maximum de confort sonore);
- J1 = OFF (pour appareils sans panneau rayonnant, type SL, SL+ ou SLN): le chauffage a toujours lieu par convection forcée, avec ventilation active anche en mode nocturne (à vitesse réduite).
- J2 = ON: en mode climatisation le ventilateur reste alimenté même une fois que la température ambiante souhaitée a été atteinte ;
- J2 = OFF: en mode climatisation le ventilateur est désactivé une fois que la température paramétrée a été atteinte.
- J3 = ON (appareils à installer sur circuits à 2 tubes): la carte est paramétrée pour la gestion d'une seule valve eau pour le fonctionnement estival (climatisation) et hivernal (chauffage). Utiliser ce paramétrage également pour le kit B0659/B0673 sur les appareils à panneaux d'aspiration air mobiles (modèles Full Flat).
- J3 = OFF (appareils à installer sur circuits à 4 tubes): la carte est paramétrée pour la gestion de 2 valves eau, une pour le fonctionnement estival (climatisation) et une pour le fonctionnement hivernal (chauffage).

Les trois sélecteurs peuvent être placés dans toutes les combinaisons possibles car leurs fonctions respectives sont indépendantes l'une de l'autre.

2.3 INSTALLATION

- Insérer le pupitre de commande dans son logement dans la partie supérieure du radiateur ventilateur / convecteur ventilateur et le fixer au moyen des deux vis fournies (fig. 2 réf. A) à la paroi latérale. La position finale du pupitre de commande devra être contre le flanc latéral.
- Pour placer le contrôle électronique sur le côté droit de l'appareil, se reporter aux instructions du livret d'installation et d'utilisation du radiateur ventilateur / convecteur ventilateur Bi2 (dans ce cas, la connexion au moteur ventilateur devra être réalisée en utilisant les kits de rallonge prévus à cet effet fournis comme option).

2.4 CONNEXIONS ELECTRIQUES



Avant de brancher le radiateur ventilateur/radiateur convecteur au réseau électrique, s'assurer que:

- Les valeurs de tension et de fréquence d'alimentation respectent les données figurant sur la plaque signalétique de l'appareil (230 Vca +/-15 %, 50Hz);
- La ligne électrique est dotée d'une prise de terre efficace et est correctement dimensionnée pour l'absorption maximale de l'appareil indiquée sur la plaque signalétique (section minimale des câbles de branchement égale à 1,5 mm²).
- Il doit être prévu un dispositif de déconnexion omnipolaire et des protections appropriées contre les surcharges et/ou les court-circuits conformément aux règles d'installation nationales.



Avant de procéder à une connexion électrique ou à des opérations de maintenance quelles qu'elles soient, il est absolument indispensable de s'assurer que l'appareil N'EST PAS branché au réseau électrique d'alimentation.

- Fixer le fil de terre à la structure de l'appareil en utilisant la vis et la rondelle fournies (la force minimale qui doit être exercée pour le vissage doit être d'environ 4Nm), voir fig. 3 réf. A;
- Pour le kit B0659, brancher les deux connecteurs à 3 pôles aux connecteurs correspondants du moteur (fig. 3 réf. B et C);
- Pour le kit B0673, brancher le connecteur à 5 pôles au câble moteur (fig. 3 réf. D);
- Brancher le connecteur du capteur eau (fig. 3 réf. F) présent sur le ventilateur-radiateur/ventilateur-convecteur. ment inséré dans le logement présent sur la batterie;
- Brancher les connecteurs 2 pôles aux câbles correspondants des électrovalves (si présents, fig. 3 réf. E et G). Sur les appareils pour circuits 2 tubes, brancher le seul connecteur à câble rouge à la seule électrovalve eau, et pour les appareils pour circuits 4 tubes, brancher le connecteur à câble rouge à l'électrovalve eau chaude, et le connecteur à câble vert à l'électrovalve pour eau froide.
- Pour le kit B0673 et seulement sur certains modèles, brancher le câble micro-interrupteur ouverture grille à l'entrée X6 sur la carte électronique (en éliminant le shunt éventuellement présent);
- insérer le collier serre-câble fourni dans l'orifice indiqué à la fig. 4, réf. A;
- brancher le câble d'alimentation à la boîte à bornes dédiée (fig. 4, réf. B) et le fixer au moyen du collier serre-câble. Utiliser des câbles d'une section minimale de 1,5 mm²;

2.5 INSTALLATION DU CAPTEUR DE TEMPÉRATURE AIR

Pour mettre en place le capteur de température (fig. 5 réf. A):

- faire passer le capteur dans l'orifice du montant (fig. 5 réf. B)
- insérer le capteur dans l'orifice inférieur (fig. 5 réf. C)
- fixer la sonde au crochet prévu à cet effet (fig. 5 réf. D).

2.6 ENTRÉE CONTACT PRÉSENCE

Sur les bornes A et B (fig. 4 réf. C), il est possible de brancher le contact d'un éventuel capteur de présence (non fourni avec l'appareil) à la fermeture duquel la température ambiante sélectionnée augmente (en climatisation) ou diminue (en chauffage) automatiquement de 2,5°C. Cette valeur peut être modifiée en usine ou par un centre d'assistance agréé sur demande du client. Lorsqu'elle est paramétrée sur 0°C, à la fermeture du contact l'appareil est désactivé (veille).



Il n'est pas possible de relier l'entrée en parallèle à l'entrée d'autres cartes électroniques (utiliser des contacts séparés).

Pour le branchement au capteur de présence, il est nécessaire d'utiliser un câble à double isolation d'une section minimale de $2 \times 0,5 \text{ mm}^2$ et d'une longueur maximale de 20 m (tenir séparé ce branchement de la ligne d'alimentation électrique de l'appareil).

2.7 FONCTIONS SPECIALES

- Air sampling: en mode chauffage ou climatisation et avec une température ambiante respectivement supérieure ou inférieure à la valeur souhaitée, le ventilateur est alimenté pendant 1 minute à la vitesse minimale et à des intervalles paramétrables entre 1 et 60 minutes. De cette façon, le système est en mesure de contrôler de façon appropriée la température ambiante et de se réactiver plus rapidement si cela est nécessaire.
 - Compensation de la température ambiante: dans des situations particulières (ex.: appareils installés au plafond), il peut être nécessaire de compenser la différence éventuelle entre la température acquise par la carte électronique et la température effective de la pièce où se trouve l'appareil (écart paramétrable entre $+5^\circ\text{C}$ et -5°C).
- Les deux fonctions décrites ci-dessus peuvent être activées en usine ou par un centre d'assistance agréé sur demande du client.

2.8 FERMETURE APPAREIL

- Remonter les flancs esthétiques du ventilateur-convector / ventilateur-radiateur;
- visser la vis supérieure de fixation du flanc (fig. 1 réf. L ou réf. F);
- remonter la grille de protection sortie air (fig. 1 réf. A).
- Mettre en place le cache-vis fourni avec l'appareil dans le logement prévu à cet effet présent sur le pupitre de contrôle (fig. 1 réf. H).

2.9 SCHEMA ELECTRIQUE (fig. 6)

- H2 capteur de température eau
 AIR capteur de température air
 M1 moteur ventilateur
 S1 micro-interrupteur sécurité grille aspiration (présent seulement sur certains modèles)
 Y1 électrovalve eau chaude (230V-50Hz, maxi 10W)
 Y2 électrovalve eau froide (230V-50Hz, maxi 10W) (*).
 FF servomoteurs pupitre aspiration mobile (présent seulement sur certains modèles)
 S2 contact capteur présence (non fourni avec l'appareil)
 (*) Seulement sur les appareils pour circuits à 4 tubes.

2.10 PARAMÉTRAGE MODE CLIMATISATION/CHAUFFAGE AUTOMATIQUE

Le paramétrage de ce type de réglage permet à la commande d'effectuer automatiquement la sélection du mode climatisation ou chauffage en excluant la sélection manuelle normale. Ce réglage est particulièrement indiqué pour les versions d'appareils à 4 tubes, et il peut être activé seulement par un technicien installateur qualifié et autorisé. Pour activer cette fonction, maintenir enfoncee la touche sélection clim./chauff. (fig. 7 réf. B) pendant 10 secondes jusqu'à l'allumage simultané des symboles bleu et rouge (fig. 7 réf. C et D). Ce paramétrage est maintenu même en cas d'interruption d'alimentation.

Pour désactiver la fonction paramétrage automatique climatisation/chauffage, appuyer de nouveau sur la touche sélection clim./chauff. pendant 10 secondes. Vérifier ensuite qu'à chaque pression de cette même touche il est possible de paramétrier cycliquement le mode climatisation seule (indicateur bleu fig. 7 réf. C allumée), chauffage seul (indicateur rouge fig. 7 réf. D allumée) ou ventilation seule (indicateurs bleu et rouge éteints).

3 UTILISATION

La commande rend entièrement autonome le réglage de la température ambiante au moyen des programmes AUTO, SILENCIEUX, NOCTURNE et MAX à l'aide d'un capteur situé dans la partie inférieure du ventilateur-radiateur/ventilateur-convector, et elle assure une sécurité antigel même quand elle est mise en veille.

Description du pupitre de commande (fig. 7)

- A Sélecteur température ambiante ($15^\circ\text{C}-30^\circ\text{C}$)
 B Touche sélection mode climatisation/chauffage et reset alarme filtre encrassé 
 C Indicateur fonctionnement en mode climatisation 

- D Indicateur fonctionnement en mode chauffage 
 E Indicateur fonctionnement vitesse maximale 
 F Indicateur fonctionnement automatique 
 G Indicateur fonctionnement silencieux 
 H Indicateur fonctionnement nocturne 
 L Touche ON/Veille et sélection fonctionnement ventilateur 

3.1 ACTIVATION /DÉSACTIVATION

S'il est prévu un interrupteur général sur la ligne électrique d'alimentation, il doit être enclenché.

Pour activer le radiateur convector/radiateur ventilateur, appuyer sur la touche  (fig. 7 réf. L) et sélectionner l'un des modes de fonctionnement.

Pour éteindre l'appareil, maintenir enfonce la touche  (fig. 7 réf. L) pendant environ 2 secondes. L'absence de tout message lumineux identifie l'état de 'veille' (absence de fonction).

Lorsque la commande se trouve dans ce mode de fonctionnement, cela garantit une sécurité antigel. Si la température ambiante descend au-dessus de 5°C , il y activation de l'électrovalve eau chaude et du moteur ventilateur à la vitesse minimale.

3.2 SÉLECTION MANUELLE CHAUFFAGE/REFROIDISSEMENT

En appuyant sur la touche  (fig. 7 réf. B), il est possible de sélectionner cycliquement les modes climatisation (diodes électroluminescentes bleue  fig. 7 réf. C), chauffage (diodes électroluminescentes rouge  fig. 7 réf. D) ou ventilation (diodes électroluminescentes rouge et diodes électroluminescentes bleue éteintes).

En mode ventilation, les deux électrovalves eau chaude et froide restent désactivées, tandis que le ventilateur est activé à la vitesse paramétrée.

La sélection manuelle du mode climatisation/chauffage/ventilation n'est pas disponible si l'installateur a précédemment paramétré le mode climatisation/chauffage automatique. Cette fonction est signalée par l'allumage simultané des diodes électroluminescentes bleue et rouge à chaque pression de la touche  (fig. 7 réf. B).

Le fonctionnement effectif de l'appareil en mode climatisation ou chauffage est toujours conditionné par la température de l'eau circulant à l'intérieur du circuit. Si la température de l'eau n'atteint pas une valeur appropriée au mode paramétré (autrement dit, si l'eau est trop chaude en climatisation ou trop froide en chauffage), le moteur ventilateur reste éteint et l'indicateur du mode actuel  bleue pour le mode climatisation, ou  rouge pour le mode chauffage (fig. 7 réf. D) clignote.

3.3 PARAMETRAGE DE LA TEMPERATURE

Il est possible de paramétrier la valeur de température ambiante souhaitée au moyen du sélecteur approprié (fig. 7 réf. A). La température minimale paramétrable est égale à 15°C (sélecteur complètement à gauche), tandis que la température maximale est égale à 30°C (sélecteur complètement à droite).

3.4 PARAMETRAGE FONCTIONNEMENT AUTOMATIQUE

Pour sélectionner ce mode, appuyer sur la touche  (fig. 7 réf. L) jusqu'à l'activation de l'indicateur  (fig. 7, réf. F). De cette façon, le système à microprocesseur adapte automatiquement le fonctionnement de l'appareil en fonction des conditions extérieures. En particulier, le réglage de la vitesse du ventilateur est complètement automatique entre une valeur minimale et une valeur maximale, selon les nécessités de chauffage ou climatisation de la pièce.

Dans les appareils dotés de plaque rayonnante et en mode chauffage, lorsque la température ambiante s'approche de la valeur souhaitée, le ventilateur est désactivé et le système continue de maintenir le contrôle de la température ambiante par le seul effet rayonnant et convectif naturel.

3.5 FONCTIONNEMENT A LA VITESSE MAXIMALE

Pour sélectionner ce mode, appuyer sur la touche  (fig. 7 réf. L) jusqu'à l'activation de l'indicateur  (fig. 7, réf. E). Avec ce mode l'on obtient immédiatement le maximum de la puissance possible aussi bien en climatisation qu'en chauffage (le moteur ventilateur est toujours activé à la vitesse maximale). Une fois atteinte la température ambiante souhaitée, nous suggérons de passer à un autre type de fonctionnement pour obtenir un meilleur confort thermique et sonore.

3.6 FONCTIONNEMENT SILENCIEUX

Pour sélectionner ce mode, appuyer sur la touche **SET** (fig. 7 réf. L) jusqu'à l'activation de l'indicateur **MIN** (fig. 7, réf. G). Dans ce mode, la vitesse de ventilation est toujours paramétrée à la valeur minimale possible pour obtenir le confort sonore maximal de l'appareil dans n'importe quelle condition de fonctionnement.

3.7 FONCTIONNEMENT NOCTURNE

Pour sélectionner ce mode, appuyer sur la touche (fig. 7 réf. L) jusqu'à l'activation de l'indicateur (fig. 7, réf. H). Dans ce mode, la vitesse de ventilation est limitée à une valeur très contenue, et la température paramétrée est modifiée automatiquement comme suit:

- diminuée de 1°C après une heure et un degré supplémentaire après 2 heures dans la fonction chauffage;
- augmentée de 1°C après une heure et un degré supplémentaire après 2 heures dans la fonction climatisation.

Sur les modèles dotés de plaque rayonnante la fonction nocturne en mode chauffage est assurée avec ventilateur désactivé de façon à chauffer les pièces par rayonnement naturel, comme c'est le cas sur les radiateurs traditionnels.

3.8 INDICATIONS DES DIODES

Les diodes électroluminescentes rouge  (fig. 7 réf. D) et bleue  (fig. 7 réf. C) indiquent respectivement l'activation du fonctionnement en chauffage ou en climatisation. Lorsque l'une et l'autre des diodes électroluminescentes sont éteintes, l'appareil est paramétré en mode ventilation (les deux éventuelles valves eau chaude et froide ne sont pas activées). Le clignotement de l'une des deux diodes électroluminescentes indique que la demande d'eau (chaude ou froide) n'est pas satisfaite et entraîne l'arrêt du ventilateur jusqu'à ce que la température de l'eau atteigne une valeur propre à satisfaire la demande. L'allumage simultané des deux diodes électroluminescentes rouge et bleue à chaque pression de la touche  (fig. 7 réf. B) indique que le mode climatisation/chauffage automatique est actif.

Les 4 diodes électroluminescentes vertes **MAX**, **AUTO**, **MIN** et  (fig. 7 réf. E, F, G, H) indiquent le mode de fonctionnement paramétré, toutes éteintes en regard du mode Veille. Chacune de ces diodes électroluminescentes est activée de façon clignotante (soft-blinking) en chauffage ou en climatisation (diodes électroluminescentes rouge ou bleue allumées) la température paramétrée est respectivement inférieure ou supérieure à la température ambiante détectée par l'appareil.

Pour augmenter le confort dans les heures nocturnes, la luminosité des diodes électroluminescentes sur le pupitre électronique est diminuée après 15 secondes d'inactivité sur les touches ou sur le sélecteur de température.

3.9 SIGNAUX D'ERREUR

Si les 4 diodes électroluminescentes vertes **MAX**, **AUTO**, **MIN** et  (fig. 7 réf. E, F, G, H) clignotent simultanément, le radiateur ventilateur/radiateur convecteur a besoin de maintenance : sélectionner le programme veille, nettoyer le filtre à air de la façon décrite dans le manuel de maintenance de la machine et ; au rallumage suivant, maintenir enfoncé pendant 5 secondes la touche  (fig. 7 réf. B) jusqu'au rétablissement du fonctionnement normal.

Les diodes électroluminescentes **MAX** et **AUTO** (fig. 7, réf. E et F) l'une et l'autre clignotantes indiquent la présence d'un défaut du capteur de température ambiante, tandis que les diodes électroluminescentes **AUTO** et **MIN** (fig. 7, réf. F et G) l'une et l'autre clignotantes sont associées au défaut du capteur eau. Les diodes électroluminescentes **MIN** et  (fig. 6, réf. G et H) l'une et l'autre clignotantes indiquent un défaut du moteur ou du capteur de vitesse. Dans ce dernier cas, l'appareil fonctionne régulièrement mais la fonction de modulation de la vitesse de ventilation est inhibée; en appuyant sur la touche  (fig. 6 réf. B) pendant 10 secondes, le message d'alarme est supprimé.

3.10 EXTINCTION PENDANT DE LONGUES PÉRIODES

En cas d'extinctions saisonnières ou pour les vacances, procéder comme suit:

- Désactiver l'appareil.
- Amener l'interrupteur général de l'appareil sur "Eteint".

La fonction antigel n'est pas active.

1 ALLGEMEINES

1.1 ALLGEMEINE INFORMATIONEN UND HINWEISE

Dieses Handbuch ist als Bestandteil der Installations- und Bedienungsanleitung in der Ausstattung der Anlagen-Terminals OLIMPIA SPLENDID Serie Bi2 zu betrachten. Beide Handbücher sind sorgfältig aufzubewahren und müssen das Gerät STETS begleiten. Dies gilt auch bei der Übergabe an einen anderen Besitzer oder Anwender oder beim Transfer auf eine andere Anlage. Fordern Sie bei Beschädigung oder Verlust ein anderes Exemplar beim Technischen Kundendienst von OLIMPIA SPLENDID Ihres Gebietes an.

Dieses Handbuch ist zur ausschließlichen Benutzung durch den autorisierten Fachtechniker bestimmt, der angemessen eingewiesen zu sein und die gesetzlich vorgeschriebenen psychophysischen Voraussetzungen zu erfüllen hat. Alle Installationsarbeiten sind sorgfältig und nach den Regeln der Kunst sowie in Übereinstimmung mit den geltenden Arbeitssicherheitsbestimmungen durchzuführen.

Das Kit B0659 ist in Kombination mit Geräten mit Wechselstrom-Ventilator-Motor zu verwenden, während das Kit B0673 ausschließlich an Geräten mit DC-Inverter-Ventilator-Motor einzusetzen ist.

Alle weiteren, bei der Installation und Verwendung der Kits B0659 und B0673 zu beachtenden allgemeinen Informationen und Hinweise entnehmen Sie bitte der Installations- und Bedienungsanleitung in der Ausstattung der Anlagen-Terminals OLIMPIA SPLENDID Serie Bi2.

1.2 KONFORMITÄT

Die mit elektronischem Kit B0659 und B0673 ausgestatteten Ventil-Radiatoren/Ventil-Konvektoren Bi2 + OLIMPIA SPLENDID stehen in Übereinstimmung mit den Europäischen Richtlinien:

- Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG
- Elektromagnetische Verträglichkeit 2004/108/EG
- Richtlinie RoHS 2011/65/EG

2 MONTAGEANLEITUNG

2.1 ÖFFNUNG DER FLÜGEL

- Montieren Sie den oberen Rost (Abb. 1 Pos. A) ab, indem Sie die beiden Befestigungsschrauben (Abb. 1 Pos. B) lösen.
- Öffnen Sie die seitliche Abdeckung (Abb. 1 Pos. C).
- Lösen Sie auf der linken Seite die Schraube (Abb. 1 Pos. F) zur Befestigung des linken Flügels (Abb. 1 Pos. G), versetzen diesen leicht nach links und heben ihn an.
- Auf der gegenüberliegenden Seite lösen Sie die Befestigungsschraube des Flügels (Abb. 1 Pos. L).
- Verschieben Sie den Flügel leicht nach rechts und entfernen diesen nach oben (Abb. 1 Pos. P).

2.2 KONFIGURATION

Die Elektronikkarte der Kits B0659 oder B0673 ist je nach dem Modell des Ventil-Radiators/Ventil-Konvektors Bi2, auf dem sie installiert wird, sowie in Abhängigkeit bestimmter Vorgaben für den Maschinenbetrieb zu konfigurieren. Die drei in Abb. 6 bezeichneten Wahlschalter J1, J2 und J3 werden wie folgt eingestellt:

- J1 = ON (für Geräte mit Wärmewellen-Heizung, Typ SLR oder SLR+): Im Nachtmodus und bei Umgebungstemperatur in der Nähe der gewünschten Temperatur erfolgt die Heizung der Räume durch Strahlung und natürliche Konvektion wie bei herkömmlichen Radiatoren (unter diesen Bedingungen ist die Belüftung zur Gewährleistung eines maximalen akustischen Komforts gehemmt).
- J1 = OFF (für Geräte ohne Wärmewellen-Heizung, Typ SL, SL+ oder SLN): Die Heizung erfolgt stets durch forcierte Konvektion, bei aktiver Belüftung auch im Nachtmodus (bei reduzierter Geschwindigkeit).
- J2 = ON: Im Kühlmodus bleibt der Ventilator auch beim Erreichen der gewünschten Raumtemperatur gespeist.
- J2 = OFF: Im Kühlmodus wird der Ventilator beim Erreichen der eingestellten Raumtemperatur deaktiviert.
- J3 = ON (Geräte zur Installation in 2-Rohr-Anlagen): Die Karte ist für die Verwaltung nur eines Wasserventils für den Sommerbetrieb (Kühlung) und Winterbetrieb (Heizung) eingestellt. Verwenden Sie diese Einstellung auch für den Betrieb des Kits B0659/B0673 an Geräten mit beweglichen Luftansaugblenden (Modelle Full Flat).
- J3 = OFF (Geräte zur Installation in 4-Rohr-Anlagen): Die Karte ist für die

Verwaltung von 2 Wasserventilen, eines für den Sommerbetrieb (Kühlung) und eines für den Winterbetrieb (Heizung) eingestellt.
Die drei Wahlschalter können in allen möglichen Kombinationen positioniert werden, die jeweiligen Funktionen voneinander unabhängig sind.

2.3 INSTALLATION

- Führen Sie die Bedientafel in ihren Sitz im oberen Teil des Ventil-Radiators/Ventil-Konvektors und sichern sie unter Verwendung der beiden mitgelieferten Schrauben (Abb. 2 Pos. A) an der Seitenwand. Die Endposition der Bedientafel muss gegen den Seitenflügel stützen.
- Zur Positionierung der Elektronikkontrolle auf der rechten Seite des Geräts halten Sie sich an die Anweisungen in der Installations- und Bedienungsanleitung des Ventil-Radiators/Ventil-Konvektors Bi2 (In diesem Fall ist der Anschluss an den Ventilator-Motor unter Verwendung der vorgesehenen als Optional mitgelieferten Verlängerungs-Kits auszuführen).

2.4 ELEKTRISCHE ANSCHLÜSSE



Vor dem Anschluss des Ventil-Radiators/Ventil-Konvektors an das Stromnetz sind folgende Bedingungen sicherzustellen:

- Die Spannungs- und Frequenzwerte der Stromversorgung stehen in Übereinstimmung mit den Angaben auf dem Typenschild des Gerätes (230 V AC +/- 15 %, 50 Hz).
- Die Stromleitung ist ausgestattet mit einer wirksamen Erdung und korrekt für die maximale Stromaufnahme des Geräts laut Typenschildbezeichnung zu dimensionieren (Mindestquerschnitt der Anschlusskabel gleich 1,5 mm²).
- Es müssen eine allpolige Trennvorrichtung und angemessenen Überlastungs- und Kurzschlussvorrichtungen in Übereinstimmung mit den nationalen Installationsregeln vorgesehen sein.



Vor der Ausführung irgendeines elektrischen Anschlusses oder eventueller Wartungseingriffe ist es unablässlich sicherzustellen, dass das Gerät NICHT an die Stromversorgung angeschlossen ist.

- Befestigen Sie das Erdungskabel an der Tragkonstruktion des Geräts. Verwenden Sie dazu die mitgelieferte Schraube und Unterlegscheibe (die zum Anschrauben mindestens aufzuwendende Kraft beträgt zirka 4Nm), siehe Abb. 3 Pos. A;
- Beim Kit B0659 verbinden Sie die beiden 3-Pol-Anschlüsse mit den zugehörigen Anschlüssen des Motors (Abb. 3 Pos. B und C).
- Beim Kit B0673 verbinden Sie den 5-Pol-Anschluss mit dem Motorkabel (Abb. 3 Pos. D);
- Schließen Sie den Verbindeblock der Wassersonde (Abb. 3 Pos. F) am Ventil-Konvektor / Ventil-Radiator an. Stellen Sie sicher, dass die Sonde korrekt im Schacht an der Batterie eingesetzt ist;
- Verbinden Sie die 2-Pol-Anschlüsse mit den zugehörigen Magnetventil-Kabeln (falls vorhanden, Abb. 3 Pos. E und G). Bei Geräten mit 2-Rohr-Anlagen verbinden Sie nur den Anschluss mit rotem Kabel mit dem einzigen Wasser-Magnetventil. Bei Geräten mit 4-Rohr-Anlagen verbinden Sie hingegen den Anschluss mit rotem Kabel mit dem Heißwasser-Magnetventil, den Anschluss mit grünem Kabel hingegen mit dem Kaltwasser-Magnetventil.
- Beim Kit B0673 und nur bei einigen Modellen verbinden Sie das Kabel für den Rostöffnungs-Mikroschalter mit dem Eingang X6 an der Elektronikkarte (entfernen Sie dabei die eventuell vorhandene Brücke);
- Führen Sie die mitgelieferte Kabelschelle in die bezeichnete Öffnung, siehe Abb. 4 Pos. A.
- Verbinden Sie das Stromkabel mit der dazu eigens vorgesehenen Klemmleiste (Abb. 4, Pos. B) und befestigen Sie es mit der Kabelschelle. Verwenden Sie Kabel mit einem Mindestquerschnitt von 1,5 mm².

2.5 INSTALLATION DER LUFTTEMPERATURSONDE

Zur Position der Temperatursonde (Abb. 5 Pos. B):

- Führen Sie die Sonde in die Öffnung der Schulter (Abb. 5 Pos. B)
- Führen Sie die Sonde in die untere Öffnung (Abb. 5 Pos. C)
- Befestigen Sie die Sonde im vorgesehenen Sitz (Abb. 5 Pos. D).

2.6 EINGANG KONTAKT VORHANDENSEIN

An den Klemmen A und B (Abb. 4 Pos. C) ist es möglich, den Kontakt eines eventuellen (nicht mitgelieferten) Vorhandensein-Sensors anzuschließen, bei dessen Schließung die gewählte Raumtemperatur um 2,5°C erhöht (im Kühlmodus) oder erniedrigt (im Heizmodus) wird. Dieser Wert kann ab Werk oder auf vorherige Anfrage des Kunden von einem autorisierten Kundendienstzentrum geändert werden. Bei Einstellung auf

0 °C wird das Gerät bei Schließung des Kontakts deaktiviert (Stand-by).



Es ist nicht möglich, den Eingang parallel zu den anderen Elektronikkarten zu schalten (getrennte Kontakte verwenden).

Für den Anschluss des Vorhandensein-Sensors ist der Einsatz eines Doppelisolationskabels mit einem Mindestquerschnitt von 2 x 0,5mm² und einer maximalen Länge von 20 m zu verwenden (halten Sie diesen Anschluss getrennt von der elektrischen Stromversorgung des Geräts).

2.7 SONDERFUNKTIONEN

- Air Sampling: Im Heiz- oder Kühlmodus und bei einer Raumtemperatur über oder unter dem gewünschten Wert, wird der Ventilator für 1 Minute bei Mindestgeschwindigkeit sowie in einstellbaren Intervallen zwischen 1 und 60 Minuten gespeist. Das System ist so in der Lage, die Temperatur im umgebenden Raum angemessen kontrolliert zu halten und wird im gegebenen Fall schneller aktiviert.
- Ausgleich der Raumtemperatur: In besonderen Situationen (z.B. bei an der Decke installierten Geräten) kann es notwendig sein, die eventuelle Differenz zwischen der von der Elektronikkarte erfassten Temperatur und der tatsächlichen Temperatur des Raums, in dem sich das Gerät befindet, auszugleichen (Offset einstellbar zwischen +5 °C und -5 °C). Beide oben beschriebenen Funktionen können ab Werk oder auf vorherige Anfrage des Kunden von einem autorisierten Kundendienstzentrum aktiviert werden.

2.8 SCHLIESSEN DES GERÄTS

- Montieren Sie den Zierflügel des Ventil-Konvektors / Ventil-Radiators wieder.
- Drehen Sie die obere Befestigungsschraube des Flügels ein (Abb. 1 Pos. L oder Pos. F).
- Setzen Sie den Luftauslass-Schutzrost wieder ein (Abb. 1 Pos. A).
- Positionieren Sie die mitgelieferte Schraubenabdeckung im dazu vorgesehenen Sitz auf der Bedientafel (Abb. 1 Pos. H).

2.9 ELEKTRISCHER SCHALTPLAN (Abb. 6)

H2 Wasser-Temperatursonde

AIR Luft-Temperatursonde

M1 Ventilator-Motor

S1 Sicherheitsmikroschalter für Saugrost (vorhanden nur bei einigen Modellen)

Y1 Heißwasser-Magnetventil (230V-50Hz, max 10W)

Y2 Kaltwasser-Magnetventil (230V-50Hz, max 10W) (*)

FF Servomotoren bewegliche Ansaugblende (vorhanden nur bei einigen Modellen)

S2 Kontakt für Vorhandensein-Sensor (nicht mitgeliefert)

(*) Nur an den Geräten für 4-Rohr-Anlagen.

2.10 AUTOMATISCHE EINSTELLUNG DES KÜHLMODUS/HEIZMODUS

Die Einstellung dieses Regelungstyps erlaubt der Steuerung die automatische Durchführung der Wahl der Kühlung oder der Heizung mit Ausschluss der normalen manuellen Wahl. Die Einstellung dieses Regelungstyps erlaubt der Steuerung die automatische Durchführung der Wahl der Kühlung oder der Heizung mit Ausschluss der normalen manuellen Wahl. Diese Regelung ist besonders angezeigt für die Versionen mit 4-Rohr-Geräten und kann nur von einem qualifizierten und autorisierten Installationstechniker aktiviert werden. Zur Aktivierung dieser Funktion halten Sie die Taste Kühlung/Heizung (Abb. 7 Pos. B) 10 Sekunden lang bis zum gleichzeitigen Angehen der blauen und roten LED gedrückt (Abb. 7 Pos. C und D). Diese Einstellung wird auch bei Unterbrechung der Stromversorgung beibehalten.

Zur Deaktivierung der Funktion der automatischen Einstellung der Kühlung/Heizung drücken Sie erneut für 10 Sekunden die Wahltafel Kühlung/Heizung. Stellen Sie anschließend sicher, dass es bei jedem Drücken derselben Taste möglich ist, zyklisch den Modus "Nur Kühlung" (blaue Anzeige Abb. 7 Pos. C leuchtet), "Nur Heizung" (rote Anzeige Abb. 7 Pos. D leuchtet) oder "Belüftung" (blaue und rote Anzeige beide aus) einzustellen.

3 BEDIENUNG

Die Steuerung sieht die vollkommen unabhängige Regelung der Umgebungstemperatur der Programme MAX, AUTO, GERÄUSCHARM und NACHTBETRIEB mittels einer im unteren Teil des Ventilradiators/Ventilkonvektors positionierten Sonde vor und garantiert einen Frostschutz auch im Stand-by-Modus.

Beschreibung der Bedientafel (Abb. 7)

- A Wahlschalter für Raumtemperatur (15 °C – 30 °C)
- B Modus-Wahlschalter Kühlung/Heizung oder Reset Alarm verschmutzter Filter
- C Anzeige Betrieb im Kühlmodus 
- D Anzeige Betrieb im Heizmodus 
- E Anzeige Betrieb bei maximaler Geschwindigkeit MAX
- F Anzeige des Automatikbetriebs AUTO
- G Anzeige des geräuschlosen Betriebs MIN
- H Anzeige des Nachtbetriebs 
- L Taste ON/Stand-by und Betriebswahl Ventilator SET 

3.1 AKTIVIERUNG/DEAKTIVIERUNG

Sollte ein Hauptschalter auf der elektrischen Stromleitung vorhanden sein, muss dieser eingeschaltet sein.

Zur Aktivierung des Ventil-Konvektors/Ventil-Radiators drücken Sie die Taste SET  (Abb. 7 Pos. L) und wählen Sie eine der Betriebsarten.

Zum Ausschalten des Gerätes halten Sie die Taste SET  (fig. 7 rif. L) für circa 2 Sekunden lange gedrückt. Das Fehlen jeglicher Leuchtmeldung kennzeichnet den „Stand-by“-Status (Fehlen von Funktion).

Die Steuerung garantiert in dieser Betriebsart einen Frostschutz. Sollte die Raumtemperatur unter 5 °C sinken, wird das Heißwasser-Magnetventil aktiviert und der Ventilator-Motor auf minimale Geschwindigkeit geschaltet.

3.2 MANUELLE WAHL HEIZUNG / KÜHLUNG

Beim Drücken der Taste   (Abb. 7 Pos. B) besteht die Möglichkeit zur zyklischen Wahl des Kühlmodus (blaue LED  Abb. 7 Pos. C), des Heizmodus (rote LED  Abb. 7 Pos. D) oder des Belüftungsmodus (rote LED und blaue LED aus).

Im Belüftungsmodus bleiben sowohl das Heißwasser-Magnetventil als auch das Kaltwasser-Magnetventil aus. Der Ventilator wird hingegen bei der eingestellten Geschwindigkeit aktiviert.

Die manuelle Wahl des Kühl-/Heiz-/Belüftungsmodus steht nicht zur Verfügung, wenn der Installateur zuvor den automatischen Kühl-/Heiz-/Belüftungsmodus eingestellt hat. Diese Funktion wird signalisiert durch das gleichzeitige Aufleuchten der blauen und roten LED bei jedem Drücken der Taste   (fig. 7 rif. B). (Abb. 7 Pos. B).

Der effektive Betrieb des Geräts im Kühl- oder Heizmodus ist stets durch die Temperatur des in der Anlage zirkulierenden Wassers bedingt. Wenn die Wassertemperatur im eingestellten Modus keinen geeigneten Wert erreicht (das heißt, wenn das Wasser zu heiß in der Kühlung oder zu kalt in der Heizung ist), dann bleibt der Ventilator-Motor ausgeschaltet, und die Anzeige des aktuellen Modus  in der Farbe Blau für Kühlung oder  Rot für Heizung (Abb. 7 Pos. D) blinkt.

3.3 TEMPERATUREINSTELLUNG

Es ist möglich, den gewünschten Wert der Raumtemperatur mit Hilfe des vorgesehenen Wahlschalters (Abb. 7 Pos. A) einzustellen. Die einstellbare Mindesttemperatur beträgt 15°C (Wahlschalter vollständig links). Die einstellbare Höchsttemperatur beträgt 30°C (Wahlschalter vollständig rechts).

3.4 EINSTELLUNG DES AUTOMATIKBETRIEBS

Zur Wahl dieses Modus drücken Sie die Taste SET  (Abb. 7, Pos. L) bis zur Aktivierung der Anzeige AUTO (Abb. 7, Pos. F). In diesem Modus passt das Mikroprozessorsystem den Betrieb des Geräts bei Änderung der Umgebungsbedingungen automatisch an. Insbesondere die Einstellung der Belüftungsgeschwindigkeit erfolgt vollautomatisch zwischen einem Mindest- und einem Höchstwert je nach Heiz- oder Kühlerefordernis der Umgebung.

Wenn sich die Temperatur bei den Geräten mit Strahlplatte und im Kühlmodus dem gewünschten Wert nähert, wird der Ventilator deaktiviert, und das System behält die Kontrolle der Raumtemperatur weiter nur durch die Strahlwirkung oder die natürliche Konvektion bei.

3.5 BETRIEB BEI MAXIMALER GESCHWINDIGKEIT

Zur Wahl dieses Modus drücken Sie die Taste SET  (Abb. 7, Pos. L) bis zur Aktivierung der Anzeige MAX (Abb. 7, Pos. E). Mit diesem Modus erhalten Sie unverzüglich die maximal abgabebare Leistung sowohl in Heizung als auch in Kühlung (der Ventilator-Motor wird stets bei Höchstgeschwindigkeit aktiviert). Nach dem Erreichen der gewünschten Raumtemperatur empfiehlt sich der Übergang auf

eine andere Betriebsart, um einen besseren Wärme- und Akustikkomfort zu erhalten.

3.6 GERÄUSCHARMER BETRIEB

Zur Wahl dieses Modus drücken Sie die Taste XXX SET  bis zur Aktivierung der Anzeige MIN (Abb. 7, Pos. G). In diesem Modus ist die Belüftungsgeschwindigkeit stets auf den möglichen Mindestwert für den Erhalt des maximalen akustischen Komforts des Geräts unter jeglichen Betriebsbedingungen eingestellt.

3.7 NACHTBETRIEB

Zur Wahl dieses Modus drücken Sie die Taste SET  (Abb. 7, Pos. L) bis zur Aktivierung der Anzeige  (Abb. 7, Pos. H). In diesem Modus wird die Belüftungsgeschwindigkeit auf einen sehr gemäßigten Wert begrenzt, und die eingestellte Temperatur wird automatisch wie folgt geändert:

- Abnahme um 1°C nach einer Stunde und um ein weiteres Grad nach 2 Stunden in der Heizfunktion
- Erhöhung um 1°C nach einer Stunde und um ein weiteres Grad nach 2 Stunden in der Kühlfunktion.

Bei den Modellen mit Wärmewellen-Heizung läuft der Nachtbetrieb im Heizmodus bei deaktiviertem Ventilator, sodass die Räume durch Strahlung und natürliche Konvektion wie bei herkömmlichen Radiatoren geheizt werden.

3.8 LED-ANZEIGEN

Die rote LED  (Abb. 7 Pos. D) und die blaue LED  (Abb. 7 Pos. C) zeigen die Aktivierung der Betriebsart Heizung beziehungsweise Kühlung an. Wenn beide LED ausgeschaltet sind, ist das Gerät im Belüftungsmodus eingestellt (die beiden eventuellen Heißwasser- und Kaltwasserventile werden nicht aktiviert). Das Blinken einer der beiden LED zeigt an, dass die Anforderung von Wasser (heiß oder kalt) nicht erfüllt wurde und bewirkt den Stopp des Ventilators, bis die Wassertemperatur einen angemessenen Wert zur Erfüllung der Anforderung erreicht hat. Das gleichzeitige Aufleuchten der blauen und roten LED bei jedem Drücken der Taste   (Abb. 7 Pos. B) zeigt an, dass der automatische Kühl-/Heizmodus aktiviert wurde.

Die 4 grünen LED MAX, AUTO, MIN und  (Abb. 7 Pos. E, F, G, H) zeigen die die eingestellte Betriebsart an. Im Stand-by-Modus sind alle Led ausgeschaltet. Jede dieser LED wird im Blinkmodus (Soft Blinking) aktiviert, wenn die eingestellte Temperatur im Heiz- oder Kühlmodus (rote oder blaue LED leuchtet) unter oder über der vom Gerät erfassten Raumtemperatur liegt.

Zur Erhöhung des Komforts in den Nachtstunden nimmt die Helligkeit der LED auf der Bedienkonsole nach 15 Sekunden Inaktivität an den Tasten oder am Temperatur-Wahlschalter ab.

3.9 FEHLERMELDUNG

Wenn die 4 grünen LED MAX, AUTO, MIN und  (Abb. 7 Pos. E, F, G, H) gleichzeitig blinken, dann erfordert der Ventilradiator/Ventilkonvektor einen Wartungseingriff. Wählen Sie das Stand-by-Programm, reinigen Sie den Luftfilter gemäß Beschreibung in der Wartungsanleitung der Maschine und halten Sie nach der anschließenden Wiedereinschaltung die Taste   (Abb. 7 Pos. B) bis zur Wiederherstellung des Normalbetriebs für 5 Sekunden gedrückt.

Die LED MAX und AUTO (Abb. 7, Pos. E und F) blinken beide, um einen Defekt an der Raumtemperatursonde anzuzeigen. Die LED AUTO und MIN (Abb. 7, Pos. F und G) zeigen durch ihr gleichzeitiges Blinken hingegen einen Defekt der Wassersonde an. Die LED MIN und  (Abb. 6, Pos G und H) zeigen durch ihr gleichzeitiges Blinken einen Defekt am Motor oder am Geschwindigkeitssensor an. Im letzteren Fall funktioniert das Gerät regulär, aber die Modulationsfunktion der Belüftungsgeschwindigkeit wird gehemmt. Beim Drücken der Taste   (Abb. 6 Pos. B) für 10 Sekunden wird die Alarmmeldung gelöscht.

3.10 AUSSCHALTEN FÜR LANGE ZEITRÄUME

Bei Saison-Ausschaltungen oder bei Ferien gehen Sie wie folgt vor:

- Deaktivieren Sie das Gerät.
- Stellen Sie den Hauptschalter der Anlage auf "Aus"

Die Frostschutzwirkung ist nicht aktiv.

1 GENERALIDADES

1.1 INFORMACIÓN Y ADVERTENCIAS GENERALES

El presente manual es parte integrante del manual de instrucciones de instalación y uso, suministrado con los terminales de instalación OLIMPIA SPLENDID serie Bi2. Ambos manuales deberán ser conservados cuidadosamente y deberán acompañar SIEMPRE al aparato, incluso en caso de cesión a otro propietario o usuario, o en caso de transferencia a otra instalación. En caso de deterioro o extravío, solicite otro ejemplar al Servicio Técnico de Asistencia OLIMPIA SPLENDID de su zona.

Este manual está destinado exclusivamente a un técnico instalador cualificado y autorizado, que deberá ser adecuadamente instruido y contar con todos los requisitos psicofísicos previstos por la normativa. Todas las operaciones de instalación descritas deberán ser realizadas en forma cuidadosa y correcta, en conformidad con las normas vigentes en materia de seguridad en el trabajo.

El kit B0659 se debe utilizar combinado con aparatos con ventilador de corriente alterna, mientras que el kit B0673 se debe utilizar exclusivamente en aparatos dotados de ventilador de corriente continua con inverter.

Para todas las demás informaciones y advertencias generales que se deben observar durante la instalación y uso de los kits B0659 y B0673, se remite al manual de instrucciones suministrado con los terminales de instalación OLIMPIA SPLENDID serie Bi2

1.2 CONFORMIDAD

Los ventiladores-radiadores/ventiladores-convectores Bi2 OLIMPIA SPLENDID dotados de kit electrónico B0659 y B0673 responden a las siguientes Directivas Europeas:

- Directiva "Baja Tensión" 2006/95/CE
- Directiva "Compatibilidad Electromagnética" 2004/108/CE.
- Directiva RoHS 2011/65/CE

2 INSTRUCCIONES DE MONTAJE

2.1 APERTURA DE LAS PARTES LATERALES

- Quite la rejilla superior (Fig. 1, Ref. A) desenroscando los dos tornillos de fijación (Fig. 1, Ref. B).
- Abra la tapa lateral (Fig. 1, Ref. C).
- En el lado izquierdo, desenrosque el tornillo (fig. 1, ref. F) que fija la parte lateral izquierda (fig. 1, ref. G), desplácela ligeramente hacia la izquierda y levántela.
- En el lado opuesto, desenrosque el tornillo de fijación de la parte lateral (fig. 1, ref. L).
- Desplace ligeramente la parte lateral hacia la derecha y levántela (Fig. 1, Ref. P).

2.2 CONFIGURACIÓN

La tarjeta electrónica de los kits B0659 o B0673 se debe configurar en función del modelo de ventilador-radiador/ventilador-convector Bi2 en el que se instala, y en base a determinadas preferencias de funcionamiento de la máquina. Los tres selectores (J1, J2 y J3) indicados en la Fig. 6 se deben regular en la forma siguiente:

- J1 = ON (para aparatos con panel radiante tipo SLR o SLR+): en modo nocturno y con temperatura ambiente cercana a la deseada, la calefacción de los ambientes se produce por irradiación y convección natural, como en los radiadores tradicionales (en estas condiciones, se inhibe la ventilación para garantizar el máximo confort acústico);

- J1 = OFF (para aparatos sin panel radiante, tipo SL, SL+ o SLN): la calefacción se produce siempre por convección forzada, con ventilación activa también en modo nocturno (a velocidad reducida);
- J2 = ON: en modo refrigeración, el ventilador permanece activo también al alcanzarse la temperatura ambiente deseada;
- J2 = OFF: en modo refrigeración, el ventilador se desactiva al alcanzarse la temperatura regulada;
- J3 = ON (aparatos para utilizar en instalaciones de dos tubos): la tarjeta está configurada para la gestión de una sola válvula de agua, para el funcionamiento de verano (refrigeración) y de invierno (calefacción). Utilice esta configuración también para usar el kit B0659/B0673 en aparatos con paneles de aspiración de aire móviles (modelos Full Flat).
- J3 = OFF (aparatos para utilizar en instalaciones de cuatro tubos): la tarjeta está configurada para la gestión de dos válvulas de agua: una para el funcionamiento de verano (refrigeración) y otra para el funcionamiento de invierno (calefacción).

Los tres selectores se pueden poner en todas las combinaciones posibles, dado que sus respectivas funciones son independientes entre sí.

2.3 INSTALACIÓN

- Coloque el panel de control en su alojamiento, situado en la parte superior del ventilador-radiador/ventilador-convector, y fíjelo con los dos tornillos suministrados (fig. 2, ref. A) a la pared lateral. La posición final del panel de mandos es contra la parte lateral.
- Para colocar el control electrónico en el lado derecho del aparato, se remite a las instrucciones contenidas en el manual de instalación y uso suministrado con el ventilador-radiador/ventilador-convector Bi2 (en este caso, la conexión al motor del ventilador se debe realizar utilizando los kits de extensión suministrados como accesorio opcional).

2.4 CONEXIONES ELÉCTRICAS



Antes de conectar el ventilador-radiador/ventilador-convector a la red eléctrica, verifique:

- que los valores de tensión y frecuencia de alimentación respeten lo especificado en la placa del aparato (230 Vca +/- 15 %, 50 Hz);
- que la línea eléctrica esté dotada de una eficaz conexión a tierra y esté correctamente dimensionada para la máxima absorción del aparato, indicada en los datos de placa (sección mínima de los cables de conexión: 1,5 mm²).
- Debe estar previsto un dispositivo de desconexión omnipolar y adecuadas protecciones contra sobrecargas y/o cortocircuitos, en conformidad con las reglas de instalación nacionales.



Antes de realizar cualquier conexión eléctrica o eventuales operaciones de mantenimiento, es indispensable verificar que el aparato NO esté conectado a la red eléctrica de alimentación.

- Fije el cable de tierra a la estructura del aparato, utilizando el tornillo y la arandela suministrados (la fuerza mínima de enroscamiento debe ser de aproximadamente 4 Nm); véase la fig. 3, ref. A;
- Para el kit B0659, conecte los dos conectores de tres polos a los respectivos conectores del motor (Fig. 3, Ref. B y C).
- Para el kit B0673, conecte el conector de cinco polos al cable del motor (Fig. 3, Ref. D);
- conecte el conector de la sonda de agua (Fig. 3, Ref. F) presente en el ventilador-radiador/ventilador-convector; verifique que esté correctamente introducida en el orificio presente en la batería;
- Conecte los conectores de dos polos a los respectivos cables de las electroválvulas (si están presentes, Fig. 3, Ref. E y G). En aparatos para instalaciones de dos tubos, conecte solo el conector con cable rojo a la única electroválvula de agua; en aparatos para instalaciones de cuatro tubos, conecte el conector con cable rojo a la electroválvula de agua caliente y el conector con cable verde a la electroválvula para agua fría.
- Para el kit B0673 (solo en algunos modelos), conecte el cable del microinterruptor de apertura de la rejilla a la entrada X6 de la tarjeta electrónica (eliminando el puente eventualmente presente).
- Introduzca la abrazadera sujetacables suministrada en el orificio indicado en la fig. 4, ref. A;
- Conecte el cable de alimentación al tablero de bornes correspondiente (fig. 4, ref. B) y fíjelo con la abrazadera sujetacables. Utilice cables con una sección mínima de 1,5 mm².

2.5 INSTALACIÓN DE LA SONDA DE TEMPERATURA DEL AIRE

Para colocar la sonda temperatura (Fig. 5, Ref. A):

- haga pasar la sonda en el orificio del pilar (Fig. 5, Ref. B);
- introduzca la sonda en el orificio inferior (Fig. 5, Ref. C);
- fije la sonda en el enganche correspondiente (Fig. 5, Ref. D).

2.6 ENTRADA CONTACTO PRESENCIA

En los bornes A y B (Fig. 4, Ref. C) es posible conectar un eventual sensor de presencia (no suministrado), cuyo cierre determina automáticamente el aumento (en refrigeración) o la reducción (en calefacción) de la temperatura ambiente seleccionada en 2,5 °C. Este valor puede ser modificado en la fábrica o en un centro de asistencia autorizado, previa solicitud del cliente. Cuando está regulado en 0 °C, al cerrarse el contacto, el aparato se desactiva (stand-by).



No es posible conectar la entrada en paralelo a la de otras tarjetas electrónicas (use contactos separados).

Para la conexión al sensor de presencia, es necesario utilizar un cable de doble aislamiento, con una sección mínima de 2 x 0,5 mm² y una longitud máxima de 20 m (mantenga separada esta conexión de la línea de alimentación eléctrica del aparato).

2.7 FUNCIONES ESPECIALES

- Air sampling: en modo calefacción o refrigeración y, respectivamente, con temperatura ambiente superior o inferior al valor deseado, el ventilador es alimentado durante 1 minuto a la velocidad mínima y con intervalos regulables entre 1 y 60 minutos. En este modo de funcionamiento, el sistema puede mantener adecuadamente controlada la temperatura en el ambiente circundante y reactivarse más rápidamente cuando es necesario.
- Compensación de temperatura ambiente: en determinadas situaciones (por ejemplo, con aparatos instalados en el techo), puede ser necesario compensar la eventual diferencia entre la temperatura detectada por la tarjeta electrónica y la efectiva temperatura del ambiente en el que está presente el aparato (compensación regulable entre +5 °C y -5 °C). Las dos funciones descritas pueden ser activadas en la fábrica o en un centro de asistencia autorizado, previa solicitud del cliente.

2.8 CIERRE DEL APARATO

- Coloque la tapa lateral del ventilador-convector/ventilador-radiador.
- Enrosque el tornillo superior de fijación de la tapa lateral (fig. 1, ref. L o ref. F).
- Coloque la rejilla de protección de la salida de aire (fig. 1, ref. A).
- Coloque el cubretornillo suministrado en el correspondiente alojamiento del panel de control (Fig. 1, Ref. H).

2.9 ESQUEMA ELÉCTRICO (fig. 6)

- H2 sonda temperatura agua
AIR sonda temperatura aire
M1 motor ventilador
S1 microinterruptor de seguridad de la rejilla de aspiración (presente solo en algunos modelos)
Y1 electroválvula de agua caliente (230 V - 50 Hz, máx. 10 W)
Y2 electroválvula de agua fría (230 V - 50 Hz, máx. 10 W) (*)
FF servomotores del panel de aspiración móvil (presente solo en algunos modelos)
S2 contacto del sensor de presencia (no suministrado)
(*) Solo en aparatos para instalaciones de cuatro tubos.

2.10 CONFIGURACIÓN DEL MODO REFRIGERACIÓN/CALEFACCIÓN AUTOMÁTICA

Esta configuración permite al mando realizar automáticamente la selección de refrigeración/calefacción, excluyendo la selección manual normal. La función es particularmente indicada para los aparatos de cuatro tubos, y puede ser activada solo por un técnico instalador cualificado y autorizado. Para activar esta función, mantenga pulsado el botón de selección refrigeración/calefacción (Fig. 7, Ref. B) durante 10 segundos, hasta el encendido simultáneo de los símbolos azul y rojo (Fig. 7, Ref. C y D). Esta configuración se mantiene en caso de interrupción de la alimentación.

Para desactivar la función de regulación automática refrigeración/calefacción, pulse nuevamente el botón de selección refrigeración/calefacción durante 10 segundos. A continuación verifique que, mediante la presión del mismo botón, sea posible regular cíclicamente el modo solo refrigeración (indicador azul encendido, Fig. 7, Ref. C), solo calefacción (indicador rojo encendido, Fig. 7, Ref. D) o ventilación (indicadores azul y rojo apagados).

3 USO

El mando vuelve completamente autónoma la regulación de la temperatura ambiente con los programas AUTO, SILENCIOSO, NOCTURNO y MÁX., mediante una sonda situada en la parte inferior del ventilador-radiador/ventilador-convector, y garantiza la función anticongelación también cuando está en stand-by.

Descripción del tablero de control (Fig. 7)

- | | |
|---|--|
| A | Selector de temperatura ambiente (15 °C - 30 °C) |
| B | Botón de selección modo refrigeración/calefacción y reset de la alarma de filtro sucio |
| C | Indicador de funcionamiento en modo refrigeración |
| D | Indicador de funcionamiento en modo calefacción |
| E | Indicador de funcionamiento a máxima velocidad MAX |
| F | Indicador de funcionamiento automático AUTO |
| G | Indicador de funcionamiento silencioso MIN |
| H | Indicador de funcionamiento nocturno |
| L | Botón ON/Stand-by y selección de funcionamiento del ventilador SET |

3.1 ACTIVACIÓN /DESACTIVACIÓN

Si se ha instalado un interruptor general en la línea eléctrica de alimentación, este debe estar conectado.

Para activar el ventilador-convector/ventilador-radiador, pulse el botón SET (Fig. 7, Ref. L) y seleccione uno de los modos de funcionamiento.

Para apagar el aparato, mantenga pulsado el botón SET (Fig. 7, Ref. L) durante aproximadamente 2 segundos. La ausencia de cualquier indicación luminosa identifica el estado de stand-by (ausencia de función).

Cuando el mando se encuentra en este modo de funcionamiento, garantiza una seguridad antihielo. Si la temperatura ambiente desciende por debajo de 5 °C, se activa la electroválvula de agua caliente y el motor del ventilador a velocidad mínima

3.2 SELECCIÓN MANUAL CALEFACCIÓN/REFRIGERACIÓN

Pulsando el botón (Fig. 7, Ref. B), es posible seleccionar cíclicamente los modos refrigeración (led azul encendido, Fig. 7, Ref. C), calefacción (led rojo encendido, Fig. 7, Ref. D) o ventilación (led rojo y led azul apagados).

En modo ventilación, ambas electroválvulas (de agua caliente y fría) permanecen inhabilitadas, mientras que el ventilador se activa a la velocidad regulada.

La selección manual del modo refrigeración/calefacción/ventilación no está disponible, si previamente el instalador ha regulado el modo refrigeración/calefacción automático. Esta función está indicada por el encendido simultáneo de los leds azul y rojo con cada presión del botón (Fig. 7, Ref. B).

El efectivo funcionamiento del aparato en modo refrigeración o calefacción siempre está condicionado por la temperatura del agua circulante dentro de la instalación. Si la temperatura del agua no alcanza un valor idóneo para el modo configurado (es decir, si el agua está demasiado caliente en refrigeración o demasiado fría en calefacción), el motor del ventilador permanece apagado y el indicador del modo corriente azul para el modo refrigeración o rojo para el modo calefacción (Fig. 7, Ref. D) parpadea.

3.3 REGULACIÓN DE LA TEMPERATURA

Es posible regular la temperatura ambiente deseada con el selector correspondiente (Fig. 7, Ref. A). La temperatura mínima regulable es de 15 °C (selector completamente a la izquierda), mientras que la temperatura máxima regulable es de 30 °C (selector completamente a la derecha).

3.4 CONFIGURACIÓN DE FUNCIONAMIENTO AUTOMÁTICO

Para seleccionar este modo de funcionamiento, pulse el botón SET (Fig. 7, Ref. L) hasta que se encienda el indicador AUTO (Fig. 7, Ref. F). En este modo de funcionamiento, el sistema de microprocesador aadecua automáticamente el funcionamiento del aparato a las variaciones de las condiciones ambientales. En particular, la regulación de la velocidad del ventilador es completamente automática entre un valor mínimo y un valor máximo, según las necesidades de calefacción o refrigeración del ambiente.

En los aparatos dotados de placa radiante y en modo calefacción, cuando la temperatura ambiente se acerca al valor deseado, el ventilador se desactiva y el sistema mantiene el control de la temperatura ambiente solo mediante el efecto radiante y de convección natural.

3.5 FUNCIONAMIENTO A LA MÁXIMA VELOCIDAD

Para seleccionar este modo de funcionamiento, pulse el botón SET (Fig. 7, Ref. L) hasta que se encienda el indicador MAX (Fig. 7, Ref. E). Con este modo de funcionamiento, se obtiene inmediatamente la máxima potencia, tanto en refrigeración como en calefacción (el motor del ventilador siempre está activado a la máxima velocidad). Una vez alcanzada la temperatura ambiente deseada, se sugiere pasar a otro tipo de funcionamiento para obtener un mayor confort

1 GENERALIDADES

1.1 INFORMAÇÕES e ADVERTÊNCIAS GERAIS

Este manual deve ser considerado como parte integrante do manual de instruções de instalação e de uso fornecido com os terminais do equipamento OLÍMPIA SPLENDID da série Bi2. Ambos os manuais deverão ser conservados com atenção e deverão acompanhar SEMPRE o aparelho, mesmo em caso de sua cedência a outro proprietário ou utilizador, ou de transferência para outro equipamento. Em caso de danos no mesmo, ou de extravio, solicitar uma cópia ao Serviço Técnico de Assistência Técnica da OLÍMPIA SPLENDID da zona.

Este manual destina-se exclusivamente ao técnico instalador qualificado e autorizado, que deverá ser devidamente instruído e estar em posse de todos os requisitos psicofísicos exigidos pela lei. Todas as operações de instalação descritas deverão ser executadas com atenção e de modo profissional, em conformidade com as normas de segurança no trabalho em vigor.

O kit B0659 deve ser utilizado em combinação com aparelhos com motor do ventilador de corrente alternada, enquanto o kit B0673 só deve ser utilizado em aparelhos com motor do ventilador CC inverter.

Para todas as outras informações e advertências gerais a respeitar durante a instalação e o uso dos kits B0659 e B0673, consultar o livrete de instruções fornecido com os terminais de instalação OLÍMPIA SPLENDID da série Bi2.

1.2 CONFORMIDADE

Os ventilo-radiadores/ventilo-convectores Bi2 OLÍMPIA SPLENDID dotados do kit electrónico B0659 em B0673 estão em conformidade com as Directivas Europeias:

- Directiva sobre a baixa tensão 2006/95/CE
- Directiva sobre a compatibilidade electromagnética 2004/108/CE.
- Directiva RoHS 2011/65/CE

2 INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

2.1 ABERTURA DOS PAINÉIS LATERAIS

- Desmontar a grelha superior (fig. 1 ref. A) desapertando os dois parafusos de fixação (fig. 1 ref. B).
- Abrir a portinhola lateral (fig. 1 ref. C).
- No lado esquerdo, desapertar o parafuso (fig. 1 ref. F) que fixa o painel esquerdo (fig. 1 ref. G), deslocá-lo ligeiramente para a esquerda e alcá-lo.
- No lado oposto, desapertar o parafuso de fixação do painel lateral (fig. 1 ref. L).
- Deslocar o painel lateral ligeiramente para a direita e alcá-lo (fig. 1 ref. P).

2.2 CONFIGURAÇÃO

A placa electrónica dos kits B0659 ou B0673 deve ser configurada em função do modelo de ventilo-radiador/ventilo-convector Bi2 na qual é instalada e em função de determinadas preferências de funcionamento da máquina. Os três selectores J1, J2 e J3 indicados na fig. 6 devem ser programados do modo seguinte:

- J1 = ON (para aparelhos com painel radiante, tipo SLR ou SLR+): em modalidade nocturna e com a temperatura ambiente próxima da desejada, o aquecimento dos ambientes dá-se por irradiação e convecção natural, como nos radiadores tradicionais (nestas condições, a ventilação é inibida para se obter o máximo conforto acústico);
 - J1 = OFF (para os aparelhos sem painel radiante, tipo SL, SL+ ou SLN): o aquecimento dá-se sempre por convecção forçada, com ventilação activa, mesmo na modalidade nocturna (a velocidade reduzida).
 - J2 = ON: na modalidade arrefecimento, o ventilador permanece alimentado mesmo quando se alcança a temperatura ambiente desejada;
 - J2 = OFF: na modalidade arrefecimento, o ventilador é desactivado quando se alcança a temperatura programada.
 - J3 = ON (aparelhos a instalar em equipamentos com 2 tubos): a placa é programada para a gestão de uma única válvula da água para o funcionamento de verão (arrefecimento) e de inverno (aquecimento). Utilizar esta programação também para a utilização do kit B0659/B0673 em aparelhos com painéis móveis de aspiração do ar (modelos Full Flat).
 - J3 = OFF (aparelhos a instalar em equipamentos com 4 tubos): a placa é programada para a gestão de 2 válvulas da água, uma para o funcionamento de verão (arrefecimento) e uma para o de inverno (aquecimento).
- Os três selectores podem ser colocados em todas as combinações possíveis pois as respectivas funções são independentes, uma da outra.

térmico y acústico.

3.6 FUNCIONAMIENTO SILENCIOSO

Para seleccionar este modo de funcionamiento, pulse el botón SET (Fig. 7, Ref. L) hasta que se encienda el indicador MIN (Fig. 7, Ref. G). En este modo de funcionamiento, la velocidad de ventilación siempre está regulada al valor mínimo posible, para obtener el máximo confort acústico del aparato en todas las condiciones de funcionamiento.

3.7 FUNCIONAMIENTO NOCTURNO

Para seleccionar este modo de funcionamiento, pulse el botón SET (Fig. 7, Ref. L) hasta que se encienda el indicador (Fig. 7, Ref. H). En este modo de funcionamiento, se limita la velocidad de ventilación a un valor muy reducido y la temperatura regulada varía automáticamente en la forma siguiente:

- en modo calefacción, disminución de 1 °C después de una hora y otro grado después de dos horas;
- en modo refrigeración, aumento de 1 °C después de una hora y otro grado después de dos horas.

En los modelos dotados de placa radiante, en el modo nocturno de calefacción se desactiva el ventilador, para calentar los ambientes por irradiación y convección natural, como ocurre con los radiadores tradicionales.

3.8 INDICACIONES DE LOS LEDS

Los leds rojo (Fig. 7, Ref. D) y azul (Fig. 7, Ref. C) indican, respectivamente, la activación del funcionamiento en modo calefacción o refrigeración. Cuando ambos leds están apagados, el aparato está regulado en modo ventilación (no se activan las eventuales válvulas de agua caliente y fría). El parpadeo de uno de los dos leds indica que la demanda de agua (caliente o fría) no está satisfecha, y comporta la parada del ventilador hasta que la temperatura del agua alcanza un valor adecuado para satisfacer la demanda. El encendido simultâneo de los dos leds (rojo y azul) con cada presión del botón (Fig. 7, Ref. B) indica que está activo el modo refrigeración/calefacción automática.

Los cuatro leds verdes MAX, AUTO, MIN y (Fig. 7, Ref. E, F, G y H) indican el modo de funcionamiento configurado (todos apagados en correspondencia con el modo stand-by). Cada uno de estos leds se activa en forma intermitente (soft-blinking) si, en calefacción o en refrigeración (led rojo o azul encendidos), la temperatura regulada es —respectivamente— inferior o superior a la temperatura ambiente detectada por el aparato.

Para ofrecer un mayor confort durante las horas nocturnas, la luminosidad de los leds del panel electrónico se reduce después de 15 segundos de inactividad de los botones o del selector de temperatura.

3.9 INDICACIONES DE ERROR

Si los cuatro leds verdes MAX, AUTO, MIN y (Fig. 7, Ref. E, F, G, H) parpadean simultâneamente, el ventilador-radiador/ventilador-convector requiere mantenimiento; seleccione el programa stand-by, limpie el filtro de aire tal como se describe en el manual de mantenimiento y, en el siguiente encendido, mantenga pulsado durante 5 segundos el botón (Fig. 7, Ref. B) hasta el restablecimiento del funcionamiento normal.

El parpadeo de los leds MAX y AUTO (Fig. 7, Ref. E y F) indica una avería de la sonda de temperatura ambiente, mientras que el parpadeo de los leds AUTO y MIN (Fig. 7, Ref. F y G) está asociado a la avería de la sonda de agua. El parpadeo de los leds MIN y (Fig. 6, Ref. G y H) indica una avería del motor o del sensor de velocidad. En este último caso el aparato funciona normalmente, pero se inhibe la función de modulación de la velocidad de ventilación; pulsando el botón (Fig. 6, Ref. B) durante 10 segundos, se cancela la indicación de alarma.

3.10 APAGADO POR PERÍODOS PROLONGADOS

En caso de apagado por fin de temporada o durante las vacaciones, proceda en el modo siguiente:

- Desactive el aparato.
- Ponga el interruptor general de la instalación en APAGADO.

La función anticongelación está desactivada.

2.3 INSTALAÇÃO

- Enfiar o painel de controlo no seu lugar na parte superior do ventilo-radiador/ventilo-convector e fixá-lo com os dois parafusos fornecidos (fig. 2 ref. A) na parede lateral. A posição final do painel de comandos deverá ser contra o painel lateral.
- Para colocar o controlo electrónico no lado direito do aparelho, consultar as instruções contidas no livro de instalação e de uso fornecido com o ventilo-radiador/ventilo-convector Bi2 (neste caso, a ligação ao motor do ventilador deverá ser realizada utilizando os respectivos kits de extensão fornecidos como opcional).

2.4 LIGAÇÕES ELÉCTRICAS



Antes de ligar o ventilo-radiador/ventilo-convector à corrente eléctrica, certificar-se que:

- Os valores de tensão e de frequência de alimentação respeitam o que está especificado nos dados da chapa do aparelho (230Vca +/-15%, 50Hz);
- A linha eléctrica tenha uma ligação à terra eficiente e devidamente dimensionada para o consumo máximo do aparelho indicado nos dados da chapa de identificação (secção mínima dos cabos de ligação equivalente a 1,5 mm²).
- Deve estar previsto um dispositivo de desligação omnipolar e protecções adequadas contra sobrecargas e/ou curto-circuitos em conformidade com as regras de instalação nacionais.



Antes de efectuar qualquer ligação eléctrica ou eventuais trabalhos de manutenção, é rigorosamente indispensável certificar-se que o aparelho NÃO esteja ligado à corrente eléctrica de alimentação.

- Fixar o cabo de terra na estrutura do aparelho, utilizando o parafuso e a anilha fornecidos (a força mínima que deve ser exercida para o aparafusamento deve ser de aproximadamente 4Nm), ver a fig.3 ref. A;
- Para o kit B0659, ligar os dois conectores de 3 pólos nos respectivos conectores do motor (fig. 3 ref. B e C);
- Para o kit B0673, ligar o conector de 5 pólos ao cabo do motor (fig. 3 ref. D);
- ligar o conector da sonda da água (fig. 3 ref. F) presente sul ventiloconvector/ventiloradiador; verificar se está bem introduzida no poço presente na bateria;
- Ligar os conectores de 2 pólos aos respectivos cabos das electroválvulas (se presentes, fig. 3 ref. E e G). Nos aparelhos para equipamentos de 2 tubos, ligar apenas o conector com cabo vermelho à única electroválvula da água, enquanto para os aparelhos para equipamentos de 4 tubos, ligar o conector com cabo vermelho à electroválvula da água quente e o conector com cabo verde à electroválvula para água fria.
- Para o kit B0673 e somente em alguns modelos, ligar o cabo do microinterruptor de abertura da grelha à entrada X6 na placa electrónica (eliminando a ponte eventualmente presente);
- enfiar a braçadeira do cabo fornecida, no furo indicado na fig. 4, ref. A;
- ligar o cabo de alimentação na devida placa de junções (fig. 4, ref. B) e fixá-lo com a braçadeira do cabo. Utilizar cabos com secção mínima de 1,5 mm².

2.5 INSTALAÇÃO DA SONDA DE TEMPERATURA DO AR

Para montar a sonda de temperatura (fig. 5 ref. A):

- passar a sonda pelo furo da lateral (fig. 5 ref. B)
- enfiar a sonda no furo inferior (fig. 5 ref. C)
- fixar a sonda no respectivo engate (fig. 5 ref. D).

2.6 ENTRADA DO CONTACTO DE PRESENÇA

É possível ligar nos bornes A e B (fig. 4 ref. C) o contacto de um eventual sensor de presença (não fornecido) fechando o qual é automaticamente aumentada (em arrefecimento) ou diminuída (em aquecimento) a temperatura ambiente seleccionada de 2,5°C. Esse valor pode ser modificado de fábrica ou por um centro de assistência autorizado, a pedido do cliente. Quando programado em 0°C, quando se fecha o contacto, o aparelho é desactivado (stand-by).



Não é possível ligar a entrada em paralelo à de outras placas electrónicas (usar contactos separados).

Para a ligação ao sensor de presença é necessário utilizar um cabo com isolamento duplo de secção mínima 2x0,5mm² e comprimento máximo de 20 m (manter esta ligação separada da linha de alimentação eléctrica do aparelho).

2.7 FUNÇÕES ESPECIAIS

- **Air sampling:** na modalidade de aquecimento, ou de arrefecimento, e com a temperatura ambiente respectivamente superior ou inferior ao valor desejado, o ventilador é alimentado por 1 minuto, à velocidade mínima e em intervalos programáveis entre 1 e 60 minutos. Deste modo, o sistema é capaz de manter a temperatura do ambiente circundante devidamente controlada e de se reactivar mais rapidamente no caso em que seja necessário.
- **Compensação da temperatura ambiente:** em condições particulares (por ex: aparelhos instalados no tecto) pode ser necessário compensar a eventual diferença entre a temperatura captada pela placa electrónica e a temperatura efectiva do ambiente onde o aparelho está instalado (offset programável entre +5 e -5°C).

As funções acima descritas são activadas de fábrica ou por um Centro de Assistência autorizado, a pedido do cliente.

2.8 FECHO DO APARELHO

- Montar novamente o friso estético do ventilo-convector/ventilo-radiador;
- apertar o parafuso superior de fixação do painel lateral (fig. 1 ref. L ou cref. F);
- montar a grelha de protecção da saída do ar (fig. 1 ref. A).
- Colocar a tampa do parafuso fornecida no respectivo alojamento, no painel de controlo (fig. 1 ref. H).

2.9 ESQUEMA ELÉCTRICO (fig. 6)

H2 sonda de temperatura da água

AIR sonda de temperatura do ar

M1 motor do ventilador

S1 microinterruptor de segurança da grelha de aspiração (presente em apenas alguns modelos)

Y1 electroválvula da água quente (230V-50Hz, máx 10W)

Y2 electroválvula da água fria (230V-50Hz, máx 10W) (*)

FF servomotores do painel de aspiração móvel (presente em apenas alguns modelos)

S2 contacto do sensor de presença (não fornecido)

(*) Apenas nos aparelhos para equipamentos de 4 tubos.

2.10 CONFIGURAÇÃO DA MODALIDADE AUTOMÁTICA DE ARREFECIMENTO/AQUECIMENTO

A programação deste tipo de regulação permite que o comando efectue automaticamente a selecção do arrefecimento ou do aquecimento excluindo a selecção manual normal. A configuração deste tipo de regulação permite que o comando efectue automaticamente a selecção da modalidade de arrefecimento, ou de aquecimento, excluindo a selecção manual normal. Esta regulação é especialmente indicada para as versões de aparelhos de 4 tubos, e só pode ser activada por um técnico instalador qualificado e autorizado. Para activar esta função, manter premido o botão de selecção de arrefecim./aquecim. (fig. 7 ref. B) durante 10 segundos, até ao acendimento simultâneo dos símbolos azul e vermelho (fig. 7 ref. C e D). Esta configuração também é mantida em caso de interrupção de alimentação.

Para desactivar a função de configuração automática do arrefecimento/aquecimento, premir novamente o botão de selecção do arrefecimento/aquecimento durante 10 segundos. Depois, verificar se sempre que se carrega no mesmo botão é possível configurar ciclicamente a modalidade de apenas arrefecimento (indicador azul fig. 7 ref. C aceso), de apenas aquecimento (indicador vermelho fig. 7 ref. D aceso) ou de ventilação (indicador azul e vermelho ambos apagados).

3 USO

O comando torna completamente autónoma a regulação da temperatura ambiente através dos programas AUTO, SILENCIOSO, NOCTURNO e MÁX. por intermédio de uma sonda situada na parte inferior do ventiloconvector/ventiloradiador e garante uma segurança anticongelamento mesmo quando está em standby.

Descrição do painel de comandos (fig. 7)

A Selector da temperatura ambiente (15°C-30°C)

B Botão de selecção da modalidade de arrefecimento/aquecimento e rearme do alarme de filtro sujo

C Indicador de funcionamento em modalidade de arrefecimento

D Indicador de funcionamento em modalidade de aquecimento

E Indicador de funcionamento em velocidade máxima MAX

F Indicador de funcionamento em automático AUTO

- G** Indicador de funcionamento silencioso 
- H** Indicador de funcionamento nocturno 
- L** Botão ON/Stand-by e selecção do funcionamento do ventilador 

3.1 ACTIVAÇÃO /DESACTIVADA

No caso em que tenha sido instalado um interruptor geral na linha eléctrica de alimentação, este deve ser ligado.

Para activar o ventilo-convector/ventilo-radiador, premir o botão  (fig. 7 ref. L) e seleccionar um dos modos de funcionamento.

Para desligar o aparelho, manter premido o botão  (fig. 7 rif. L) per circa 2 secondi. durante aproximadamente 2 segundos. A falta de qualquer sinalização luminosa identifica o estado de 'stand-by' (ausência de funcionamento).

Quando o comando se encontra neste modo de funcionamento, garante uma segurança anticongelamento. Se a temperatura ambiente descer abaixo de 5°C, é activada a electroválvula da água quente e o motor do ventilador à velocidade mínima.

3.2 SELECÇÃO MANUAL DO AQUECIMENTO/ARREFECIMENTO

Premindo o botão  (fig. 7 ref. B) é possível seleccionar ciclicamente as modalidades de arrefecimento (LED azul  fig. 7 ref. C), de aquecimento (LED vermelho  fig. 7 ref. D) ou de ventilação (LED vermelho e LED azul apagados). Em modalidade de ventilação, ambas as electroválvulas de água quente e fria estão inabilitadas, enquanto o ventilador é activado na velocidade programada. A selecção manual da modalidade de arrefecimento/aquecimento/ventilação não está disponível se tiver sido previamente programada pelo instalador a modalidade de arrefecimento/aquecimento automático. Essa função é assinalada pelo acendimento simultâneo dos LED azul e vermelho sempre que se carrega no botão  (fig. 7 ref. B).

O funcionamento efectivo do aparelho na modalidade de arrefecimento ou de aquecimento está sempre condicionado pela temperatura da água circulante no interior do equipamento. Se a temperatura da água não alcança um valor adequado à modalidade programada (isto é, se a água está demasiado quente em arrefecimento ou demasiado fria em aquecimento), o motor do ventilador permanece desligado e o indicador da modalidade corrente  azul, para o modo de arrefecimento, ou  vermelho para o modo de aquecimento (fig. 7 ref. D) piscá.

3.3 PROGRAMAÇÃO DA TEMPERATURA

É possível programar o valor desejado de temperatura ambiente no respectivo selector (fig. 7 ref. A). A temperatura mínima programável é de 15°C (selector todo para a esquerda), enquanto a temperatura máxima programável é de 30°C (selector todo para a direita).

3.4 CONFIGURAÇÃO DO FUNCIONAMENTO AUTOMÁTICO

Para seleccionar esta modalidade, premir o botão  (fig. 7 ref. L) até á activação do indicador  (fig. 7, rif. F). (fig. 7, rif. F). Nesta modalidade, o sistema por microprocessador adapta automaticamente o funcionamento do aparelho quando variam as condições ambientais. Em especial, a regulação da velocidade do ventilador é totalmente automática entre um valor mínimo e um valor máximo, segundo as necessidades de aquecimento ou de arrefecimento do ambiente.

Nos aparelhos equipados com placa radiante, e na modalidade de aquecimento, quando a temperatura ambiente se aproxima ao valor desejado, o ventilador é desactivado e o sistema continua a manter o controlo da temperatura ambiente apenas com o efeito radiante e convectivo natural.

3.5 FUNCIONAMENTO À VELOCIDADE MÁXIMA

Para seleccionar esta modalidade, premir o botão  (fig. 7 ref. L) até à activação do indicador  (fig. 7, ref. E). Com esta modalidade obtém-se imediatamente a potência máxima possível, quer em arrefecimento, quer em aquecimento (o motor do ventilador é sempre activado na velocidade máxima). Depois de alcançada a temperatura ambiente desejada, aconselha-se passar para outro tipo de funcionamento para obter um melhor conforto térmico e acústico.

3.6 FUNCIONAMENTO SILENCIOSO

Para seleccionar esta modalidade, premir o botão  (fig. 7 ref. L) até à activação do indicador  (fig. 7, ref. G). Nesta modalidade, a velocidade de ventilação está sempre programada no valor mínimo possível para obter o máximo

de conforto acústico do aparelho, em qualquer condição de funcionamento.

3.7 FUNCIONAMENTO NOCTURNO

Para seleccionar esta modalidade, premir o botão  (fig. 7 ref. L) até á activação do indicador  ((fig. 7, ref. H). Nesta modalidade a velocidade de ventilação é limitada a um valor muito reduzido e a temperatura programada é modificada automaticamente, do modo seguinte:

- diminuída de 1°C após uma hora e de mais um grau após 2 horas, na função de aquecimento;
- aumentada de 1°C após uma hora e de mais um grau após 2 horas, na função de arrefecimento.

Nos modelos equipados com placa radiante, a função nocturna na modalidade de aquecimento é executada com o ventilador desactivado de modo a aquecer os ambientes por irradiação e convecção natural, como acontece nos radiadores tradicionais.

3.8 INDICAÇÕES DOS LEDS

Os LEDs, vermelho  (fig. 7 ref. D) e azul  ((fig. 7 ref. C) indicam respectivamente a activação do funcionamento em aquecimento ou em arrefecimento. Quando ambos os LEDs estão apagados, o aparelho está programado na modalidade de ventilação (ambas as eventuais válvulas da água quente e fria não são activadas). O piscar de um dos dois LEDs indica que o pedido de água (quente ou fria) não foi executado e implica a paragem do ventilador enquanto a temperatura da água não alcançar um valor adequado para a execução do pedido. O acendimento simultâneo dos dois LEDs, vermelho e azul, sempre que se carrega no botão  (fig. 7 ref. B) indica que está activa a modalidade de arrefecimento/aquecimento automático.

O 4 LEDs verdes , ,  e  (fig. 7 ref. E, F, G, H) indicam a modalidade de funcionamento programada, todos apagados correspondem à modalidade Stand-by. Cada um destes LEDs é activado no modo intermitente (soft-blinking) se, em aquecimento ou em arrefecimento (LED vermelho ou azul acesos), a temperatura programada for respectivamente inferior ou superior à temperatura ambiente detectada pelo aparelho.

Para aumentar o conforto nas horas nocturnas, a luminosidade dos LEDs no painel electrónico é reduzida após 15 segundos de inactividade nos botões ou no selector de temperatura.

3.9 SINALIZAÇÕES DE ERRO

Se piscam simultaneamente os 4 LEDs verdes , ,  e  (fig. 7 ref. E, F, G, H), o ventilo-radiador/ventilo-convector precisa de manutenção, seleccionar o programa de stand-by, limpar o filtro do ar, como descrito no manual de manutenção da máquina, e quando se acende novamente, manter premido durante 5 segundos o botão  (fig. 7 ref. B) até restabelecer o funcionamento normal. Os LEDs  e  (fig. 7, ref. E e F) ambos a piscar, indicam a presença de uma avaria da sonda de temperatura ambiente, enquanto os LED  e  (fig. 7, ref. F e G) ambos a piscar, são associados à avaria da sonda da água. Os LEDs  e  (fig. 6, ref. G e H), ambos a piscar, indicam uma avaria no motor ou no sensor de velocidade. Neste último caso, o aparelho funciona normalmente mas é inibida a função de modulação da velocidade de ventilação; premindo o botão  (fig. 6 ref. B) durante 10 segundos, a sinalização de alarme é cancelada.

3.10 DESLIGAMENTO POR PERÍODOS DE TEMPO PROLONGADOS

Em caso de necessidade de desligar o aparelho nos finais das estações ou para férias, proceder do seguinte modo:

- Desactivar o aparelho.
- Pôr o interruptor geral do equipamento em Desligado.

A função anticongelamento não está activa.

1 ALGEMEEN

1.1 INFORMATIE EN MEDEDELINGEN VAN ALGEMENE AARD

Deze handleiding moet beschouwd worden als integraal deel van de handleiding met instructies voor installatie en gebruik die bij het systeem OLIMPIA SPLENDID serie Bi2 geleverd wordt. Beide handleidingen moeten met zorg bewaard worden en het apparaat ALTIJD vergezellen, ook wanneer dit van eigenaar of gebruiker verandert of deel gaat uitmaken van een ander systeem. Als deze handleiding beschadigd of zoek raakt, vraag dan een nieuw exemplaar aan bij de Technische Assistentiedienst van OLIMPIA SPLENDID bij u in de buurt.

Deze handleiding is uitsluitend bestemd voor de gekwalificeerde en geautoriseerde installatietechnicus, die op passende wijze opgeleid is en aan alle geestelijke en lichamelijke eisen voldoet die door de wet bepaald worden. Alle beschreven installatiehandelingen moeten met zorg en vakkundig uitgevoerd worden in overeenstemming met de van kracht zijnde veiligheidsvoorschriften op het werk.

Kit B0659 moet gebruikt worden in combinatie met apparaten waarvan de ventilatormotor op wisselstroom werkt, terwijl kit B0673 uitsluitend gebruikt moet worden op apparaten die uitgerust zijn met een ventilatormotor DC inverter.

Voor alle overige informatie en algemene mededelingen die in acht genomen moeten worden tijdens de installatie en het gebruik van de kits B0659 en B0673, dient het instructieboekje geraadpleegd te worden dat bij de eind-units van de installatie OLIMPIA SPLENDID serie Bi2 verstrekt wordt.

1.2 CONFORMITEIT

De ventilatorradiatoren/ventilatorconvectoren Bi2 OLIMPIA SPLENDID, uitgerust met de elektronische kit B0659 en B0673, zijn conform de Volgende Europese Richtlijnen:

- Laagspanningsrichtlijn 2006/95/EG
- Richtlijn Elektromagnetische Compatibiliteit 2004/108/EG
- Richtlijn RoHS 2011/65/EG

2 INSTRUCTIES VOOR DE MONTAGE

2.1 OPENING ZIJKANTEN

- Demonteer het bovenrooster (afb. 1 ref. A) door de twee bevestigingschroeven los te draaien (afb. 1 ref. B).
- Open het zijdeurtje (afb. 1 ref. C).
- Draai aan de linkerkant de schroef (afb. 1 ref. F) los waarmee het linker zijpaneel (afb. 1 ref. G) vastgezet is, verplaats het enigszins naar links en til het op.
- Draai aan de andere kant de bevestigingschroef van het zijpaneel los (afb. 1 ref. L).
- Verplaats het zijpaneeltje enigszins naar rechts en til het op (afb. 1 ref. P).

2.2 CONFIGURATIE

De elektronische kaart van de kits B0659 of B0673 moet geconfigureerd worden al naargelang het model ventilatorradiator/ventilatorconvector Bi2 waarop de kaart geïnstalleerd wordt en op grond van bepaalde voorkeuren inzake de werking van de machine. De drie keuzeschakelaars J1, J2 en J3, die in afb. 6 aangeduid worden, moeten als volgt ingesteld zijn:

- J1 = ON (voor apparaten met straalpaneel, type SLR of SLR+): in de nachtwerkwijze en met een omgevingstemperatuur nabij de gewenste temperatuur vindt de verwarming van de vertrekken plaats door middel van straling en natuurlijke convectie, zoals traditionele radiatoren (in deze situatie wordt de ventilatie verhinderd ten behoeve van een maximaal akoestisch comfort);
- J1 = OFF (voor apparaten zonder straalpaneel, type SL, SL+ of SLN): de verwarming vindt altijd plaats door middel van geforceerde convectie, met ook in de nachtwerkwijze een actieve ventilatie (met gereduceerde snelheid).
- J2 = ON: in de koelwerkwijze blijft de ventilator ook gevoed bij het bereiken van de gewenste omgevingstemperatuur;
- J2 = OFF: in de koelwerkwijze wordt de ventilator gedactiveerd bij het bereiken van de ingestelde temperatuur.
- J3 = ON (apparaten die in installaties met 2 buizen geïnstalleerd moeten worden): de kaart is ingesteld voor het beheer van een enkele waterklep voor de zomerwerking (koeling) en voor de winterwerking (verwarming). Gebruik deze instelling ook voor het gebruik van de kits B0659/B0673 op apparaten met mobiele luchtaanzuigpanelen (modellen Full Flat).
- J3 = OFF (apparaten die in installaties met 4 buizen geïnstalleerd moeten worden): de kaart is ingesteld voor het beheer van 2 waterkleppen, een voor de zomerwerking (koeling) en een voor de winterwerking (verwarming). De drie keuzeschakelaars kunnen in alle mogelijke combinaties gebruikt worden omdat de respectievelijke functies onafhankelijk van elkaar zijn.

2.3 INSTALLATIE

- Plaats het bedieningspaneel in diens zitting op de bovenkant van de ventilatorradiator / ventilatorconvector en zet het met de twee bijgeleverde schroeven (afb. 2 ref. A) vast op de zijkant. De definitieve positie van het bedieningspaneel moet tegen de zijkant zijn.
- Om de elektronische bediening op de rechterkant van het apparaat te plaatsen, raadpleegt u de instructies in het boekje voor installatie en gebruik dat bij de ventilatorradiator / ventilatorconvector Bi2 geleverd is (in dit geval moet de aansluiting op de ventilatormotor tot stand gebracht worden met gebruik van de daarvoor bestemde kits voor de verlenging, die als optionals geleverd worden).

2.4 ELEKTRISCHE VERBINDINGEN



Alvorens de ventilatorradiator/ventilatorconvector op het elektriciteitsnet aan te sluiten, moet gecontroleerd worden of:

- De waarden van de voedingsspanning en -frequentie overeenkomen met de specificaties die op het gegevensplaatje van het apparaat staan (230Vac +/-15%, 50Hz);
- De elektrische lijn uitgerust is met een doeltreffende aardverbinding en de correcte afmetingen heeft voor de maximum absorptie van het apparaat, die op het gegevensplaatje staat (minimum doorsnede van de verbindingenkabels 1,5 mm²).
- Een universeel uitschakelsysteem en adequate beschermingen tegen overbelasting en/of kortsluiting aangebracht zijn, in overeenstemming met de nationale installatievoorschriften.



Alvorens ongeacht welke elektrische verbinding tot stand te brengen, dan wel eventuele onderhoudswerkzaamheden uit te voeren, is het absoluut noodzakelijk te controleren of het apparaat NIET op het elektrische voedingsnet aangesloten is.

- Bevestig de aardkabel op de structuur van het apparaat met gebruik van de bijgeleverde schroef en het ringetje (de minimumkracht die voor het vastschroeven uitgeoefend mag worden moet circa 4Nm zijn), zie afb. 3 ref. A;
- Voor kit B0659 moeten de twee 3-polige connectoren aangesloten worden op de respectievelijke connectoren van de motor (afb. 3 ref. B en C);
- Voor kit B0673 moet de 5-polige connector aangesloten worden op de motorkabel (afb. 3 ref. D);
- sluit de connector van de watersonde aan (afb. 3 ref. F), die op de ventilatorradiator/ventilatorconvector aanwezig is; Controleer of de sonde correct in het putje gestoken is dat op de batterij aanwezig is;
- Sluit de 2-polige connectoren aan op de respectievelijke kabels van de elektrokleppen (indien aanwezig, afb. 3 ref. E en G). Op apparaten voor installaties met 2 buizen moet de enige connector met rode kabel aangesloten worden op de enige water-elektroklep terwijl voor installaties met 4 buizen de connector met rode kabel aangesloten moet worden op de warmwater-elektroklep en de connector met groene kabel op de koudwater-elektroklep.
- Voor kit B0673, en alleen op enkele modellen, moet de kabel van de microschakelaar voor opening van het rooster aangesloten worden op ingang X6 op de elektronische kaart (en moet de eventueel aanwezige brugverbinding weggenomen worden);
- steek de bijgeleverde kabelklem in het gat dat aangeduid wordt in afb. 4, ref. A;
- sluit de voedingskabel aan op de betreffende klemmenstrook (afb. 4, ref. B) en zet deze vast met de kabelklem. Gebruik kabels met een minimum doorsnede van 1,5 mm².

2.5 INSTALLATIE SONDE LUCHTTEMPERATUUR

Handel als volgt om de temperatuursonde in positie te brengen (afb. 5 ref. A):

- voer de sonde in het gat van de schouder (afb. 5 ref. B)
- steek de sonde in het onderste gat (afb. 5 ref. C)
- zet de sonde vast in de betreffende houder (afb. 5 ref. D).

2.6 INGANG CONTACT AANWEZIGHEID

Het is mogelijk om op de klemmetjes A en B (afb. 4 ref. C) het contact van een eventuele (niet bijgeleverde) aanwezigheidssensor aan te sluiten, bij het sluiten waarvan de geselecteerde omgevingstemperatuur automatisch met 2,5°C verhoogd wordt (bij koeling) of verlaagd wordt (bij verwarming). Deze waarde kan in de fabriek gewijzigd worden, dan wel door een geautoriseerd assistentiecentrum, na het verzoek van de klant. Wanneer 0°C ingesteld is, wordt het apparaat bij het sluiten van het contact gedeactiveerd (stand-by)



Het is niet mogelijk de ingang parallel op die van andere elektronische kaarten aan te sluiten (gebruik gescheiden contacten).

Voor de aansluiting op de aanwezigheidssensor is het nodig gebruik te maken van een kabel met dubbele isolatie en een minimum doorsnede van $2 \times 0,5 \text{ mm}^2$ met een maximum lengte van 20 m (hou deze aansluiting gescheiden van de elektrische voedingslijn van het apparaat).

2.7 SPECIALE FUNCTIES

- Air sampling: in de werkwijze verwarming of koeling, met een omgevingstemperatuur die respectievelijk hoger of lager is dan de gewenste waarde, wordt de ventilator gedurende 1 minuut bij de minimum snelheid en met instelbare intervallen tussen 1 en 60 minuten gevoed.
- Op deze wijze is het systeem in staat de temperatuur in de omringende omgeving op adequate wijze gecontroleerd te houden en zo snel mogelijk opnieuw geactiveerd te worden wanneer dat nodig is.
- Compensatie omgevingstemperatuur: in speciale situaties (bijv. apparaten die op het plafond geïnstalleerd zijn) kan het nodig zijn het eventuele verschil tussen de door de elektronische kaart verworven temperatuur en de daadwerkelijke temperatuur van de omgeving waarin het apparaat aanwezig is, te compenseren (instelbare offset tussen +5°C en -5°C). Beide hierover beschreven functies kunnen in de fabriek geactiveerd worden, dan wel door een geautoriseerd assistentiecentrum, na het verzoek van de klant.

2.8 SLUITING APPARAAT

- Monter opnieuw de buitenkant van de ventilatorconvector/ventilatorradiator;
- draai de bovenste bevestigingsschroef van het zijkantje (afb. 1 ref. L of ref. F) los;
- monter opnieuw het beschermrooster van de luchttuitlaat (afb. 1 ref. A).
- Breng de bijgeleverde schroefafdekking in positie in de daarvoor bestemde behuizing op het controlepaneel (afb. 1 ref. H).

2.9 ELEKTRISCH SCHEMA (afb. 6)

- | | |
|------------|--|
| H2 | temperatuursonde water |
| AIR | temperatuursonde lucht |
| M1 | motor ventilator |
| S1 | veiligheidsmicroschakelaar aanzuigrooster (alleen aanwezig op enkele modellen) |
| Y1 | elektroklep warm water (230V-50Hz, max 10W) |
| Y2 | elektroklep koud water (230V-50Hz, max 10W) (*) |
| FF | servomotoren mobiel aanzuigpaneel (alleen aanwezig op enkele modellen) |
| S2 | contact aanwezigheidssensor (niet bijgeleverd) |
| (*) | Alleen aanwezig op apparaten voor installaties met 4 buizen. |

2.10 INSTELLING AUTOMATISCHE WERKWIJZE KOELING/VERWARMING

De instelling van dit type regeling stelt de bediening in staat om de selectie van koeling of verwarming automatisch uit te voeren waarbij de gewone manuele selectie wordt buitengesloten. De instelling van dit type regeling maakt het mogelijk de opdracht tot selectie van de werkwijze koeling of verwarming automatisch te verstrekken waarbij de normale handmatige selectie wordt buitengesloten. Deze regeling is bijzonder geschikt voor de versies van apparaten met 4 buizen en kan alleen geactiveerd worden door een gekwalificeerde en geautoriseerde installatietechnicus. Om deze functie te activeren, moet de toets voor de selectie koeling/verwarming (afb. 7 ref. B) 10 seconden ingedrukt gehouden blijven tot de blauwe en rode symbolen (afb. 7 ref. C en D) gelijktijdig ingeschakeld worden. Deze instelling wordt ook gehandhaafd in geval van een onderbreking van de voeding.

Om de functie van de automatische instelling van de koeling/verwarming te deactiveren, moet opnieuw gedurende 10 seconden op de toets voor de selectie van de koeling/verwarming gedrukt worden. Controleer vervolgens of het mogelijk is om bij iedere druk op deze toets op cyclische wijze de werkwijze voor alleen koeling (blauw controlelampje afb. 7 ref. C brandt), alleen verwarming (rood controlelampje afb. 7 ref. D brandt) of ventilatie (blauwe en rode controlelampjes beide uit) in te stellen.

3 GEBRUIK

De bediening maakt de instelling van de omgevingstemperatuur volledig autonoom via de programma's AUTO, STIL, NACHT en MAX door middel van een sonde die in het lage deel van de ventilatorradiator/ventilatorconvector geplaatst is en die een antivriesbeveiliging garandeert, ook wanneer het apparaat op stand by staat.

Beschrijving bedieningspaneel (afb. 7)

- | | |
|----------|---|
| A | Keuzeschakelaar omgevingstemperatuur (15°C-30°C) |
| B | Toets voor selectie werkwijze koeling/verwarming en reset alarm vuil filter |
| | Controlelampje werking in de werkwijze koeling |
| | Controlelampje werking in de werkwijze verwarming |
| E | Controlelampje werking maximum snelheid MAX |
| F | Controlelampje automatische werking AUTO |
| G | Controlelampje geruisloze werking MIN |
| H | Controlelampje nachtwerking |
| L | Toets ON/Stand-by en selectie werking ventilator SET |

3.1 ACTIVERING /DEACTIVERING

Indien een hoofdschakelaar op de elektrische voedingslijn voorzien wordt, moet deze ingeschakeld zijn.

Om de ventilatorconvector/ventilatorradiator te activeren, dient men op de toets **SET** te drukken (afb. 7 ref. L) en een van de werkwijzen te selecteren.

Om het apparaat uit te schakelen, dient men gedurende circa 2 seconden op de toets **SET** te drukken (afb. 7 ref. L). Het ontbreken van ongeacht welke lichtsignalering duidt op de 'stand-by'-status (afwezigheid van functie).

Wanneer de bediening op deze werkwijze staat, wordt een anti-vriesbeveiliging gegarandeerd. Als de omgevingstemperatuur onder de 5°C daalt, worden de warmwater-elektroklep en de ventilatormotor bij de minimum snelheid geactiveerd.

3.2 MANUELE SELECTIE VERWARMING/KOELING

Door op de toets (afb. 7 ref. B) te drukken, is het mogelijk op cyclische wijze de werkwijze koeling (blauwe LED afb. 7 ref. C), verwarming (rode LED afb. 7 ref. D) of ventilatie (rode LED en blauwe LED uit) te selecteren.

In de ventilatiewerlwijze blijven de elektrokleppen van zowel het warme als het koude water uitgeschakeld terwijl de ventilator met de ingestelde snelheid geactiveerd wordt.

De handmatige selectie van de werkwijze koeling/verwarming/ventilatie is niet beschikbaar als de installateur op een eerder moment de automatische werkwijze van koeling/verwarming ingesteld heeft. Deze functie wordt aangeduid door de gelijktijdige inschakeling van de blauwe en rode LED bij iedere druk op de toets (afb. 7 ref. B).

De daadwerkelijke werking van het apparaat in de werkwijze koeling of verwarming is altijd afhankelijk van de temperatuur van het water dat in de installatie circuleert. Als de temperatuur van het water geen waarde bereikt die geschikt is voor de ingestelde werkwijze (dus het water is te warm bij koeling of te koud bij verwarming), blijft de ventilatormotor uitgeschakeld en knippert het controlelampje van de huidige werkwijze blauw voor de koelmodus of rood voor de verwarmingsmodus (afb. 7 ref. D).

3.3 INSTELLING VAN DE TEMPERATUUR

Het is mogelijk de gewenste waarde van de omgevingstemperatuur in te stellen met de daarvoor bestemde keuzeschakelaar (afb. 7 ref. A). De minimum temperatuur die ingesteld kan worden is 15°C (keuzeschakelaar volledig naar links) terwijl de maximum temperatuur die ingesteld kan worden 30°C is (keuzeschakelaar volledig naar rechts).

3.4 INSTELLING VAN DE AUTOMATISCHE WERKING

Om deze werkwijze te selecteren, dient men op de toets **SET** (afb. 7 ref. L) te drukken tot controlelampje **AUTO** (afb. 7, ref. F) geactiveerd wordt. In deze werkwijze past het systeem met microprocessor de werking van het apparaat automatisch aan al naargelang het veranderen van de omgevingsvooraarden. Met name is de regeling van de snelheid van de ventilator en geheel automatisch tussen een minimum waarde en een maximum waarde, al naargelang de noodzaak tot verwarming of koeling van de omgeving.

Als de omgevingstemperatuur in apparaten met straalplaat in de werkwijze verwarming de gewenste waarde nadert, wordt de ventilator gedeactiveerd en blijft het systeem de controle van de omgevingstemperatuur uitoefenen door middel van uitsluitend het stralingseffect en natuurlijke convectie.

3.5 WERKING BIJ DE MAXIMUM SNELHEID

Om deze werkwijze te selecteren, dient men op de toets **SET** (afb. 7 ref. L) te drukken tot controlelampje **MAX** (afb. 7, ref. E) geactiveerd wordt. Met deze werkwijze wordt onmiddellijk het maximum van het uit te geven vermogen verkregen en dit zowel bij koeling als bij verwarming (de ventilatormotor wordt altijd met de maximum snelheid geactiveerd). Is de gewenste omgevingstemperatuur eenmaal

bereikt, dan wordt aangeraden naar een ander type werking over te gaan om het beste thermische en akoestische comfort te verkrijgen.

3.6 STILLE WERKING (MIN)

Om deze werkwijze te selecteren, dient men op de toets **SET** (afb. 7 ref. L) te drukken tot het controlelampje **MIN** (afb. 7, ref. G) geactiveerd wordt. In deze werkwijze is de ventilatiesnelheid altijd op de zo laag mogelijke waarde ingesteld om een maximaal akoestisch comfort van het apparaat in ongeacht welke werkwijze te verkrijgen.

3.7 NACHTWERKING

Om deze werkwijze te selecteren, dient men op de toets **SET** te drukken tot het controlelampje (afb. 7, ref. H) geactiveerd wordt. In deze werkwijze wordt de ventilatiesnelheid tot een zeer gereduceerde waarde beperkt en wordt de ingestelde temperatuur automatisch als volgt gewijzigd:

- wordt verlaagd met 1°C na een uur en met nog een graad na 2 uur in de verwarmingsfunctie;
- wordt verhoogd met 1°C na een uur en met nog een graad na 2 uur in de koelfunctie.

Op de modellen met straalplaat wordt de nachtfunctie in de verwarmingswijze met gedeactiveerde ventilator uitgevoerd zodat de vertrekken door middel van straling en natuurlijke convectie verwarmd worden, zoals met traditionele radiatoren plaatsvindt.

3.8 AANDUIDINGEN VAN DE LEDS

De rode LED (afb. 7 ref. D) en de blauwe LED (afb. 7 ref. C) duiden respectievelijk op de activering van de werking met verwarming of met koeling. Wanneer beide LED's uit zijn, is het apparaat op de ventilatiewerlwijze ingesteld (beide eventuele kleppen voor warm water en koud water worden niet geactiveerd). Het knipperen van een van de twee LED's geeft aan dat niet voldaan is aan het verzoek om (warm of koud) water en veroorzaakt de stilstand van de ventilator tot de watertemperatuur opnieuw een waarde bereikt die geschikt is om aan het verzoek te voldoen. De gelijktijdige inschakeling van de rode en de blauwe LED bij iedere druk op de toets (afb. 7 ref. B) geeft aan dat de werkwijze automatische koeling/verwarming actief is.

De 4 groene LED's **MAX**, **AUTO**, **MIN** en (afb. 7 ref. E, F, G, H) duiden op de ingestelde werkwijze en zijn alle uit in de stand-by-modus. Ieder van deze LED's wordt in de werkwijze verwarming of koeling (rode of blauwe LED branden) knipperend geactiveerd (soft-blinking) als de ingestelde temperatuur respectievelijk lager of hoger is dan de door het apparaat gemeten omgevingstemperatuur.

Om 's nachts het comfort te verhogen, wordt de helderheid van de LED's op het elektronische paneel verlaagd na 15 seconden van inactiviteit van de toetsen of van de keuzeschakelaar van de temperatuur.

3.9 FOUTSIGNALERINGEN

Als de 4 groene LED's **MAX**, **AUTO**, **MIN** en (afb. 7 ref. E, F, G, H) gelijktijdig knipperen, dan heeft de ventilatorradiator/ventilatorconvector onderhoud nodig. Selecteer het stand-by-programma, reinig het luchtfilter zoals beschreven wordt in de onderhoudshandleiding van de machine en druk bij de volgende inschakeling gedurende 5 seconden op de toets (afb. 7 ref. B) tot de gewone werking opnieuw ingesteld wordt.

Als de LED's **MAX** en **AUTO** (afb. 7, ref. E en F) beide knipperen, duidt dit op de aanwezigheid van een defect van de sonde van de omgevingstemperatuur. Als de LED's **AUTO** en **MIN** (afb. 7, ref. F en G) beide knipperen heeft dit betrekking op een defect van de watersonde. Als de LED's **MIN** en (afb. 6, ref. G en H) beide knipperen, duidt dit op een defect van de motor of van de snelheidssensor. In dit laatste geval werkt het apparaat normaal maar wordt de modulatiefunctie van de ventilatiesnelheid verhindert; door gedurende 10 seconden op de toets (afb. 6 ref. B) te drukken, wordt de alarmsignalering gewist.

3.10 UITSCHAKELING VOOR LANGE PERIODES

Handel als volgt voor de uitschakeling voor het seizoen of voor vakantie:

- Deactiveer het apparaat.
- Zet de hoofdschakelaar van de installatie op Uit.

De antivriesfunctie is niet actief.

1 ΓΕΝΙΚΑ

1.1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ και ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

To παρόν εγχειρίδιο πρέπει να θεωρηθεί αναπόσπαστο μέρος του εγχειρίδιου οδηγιών εγκατάστασης και χρήσης το οποίο συνοδεύει τα τερματικά της μονάδας OLIMPIA SPLENDID σειρά Bi2. Και τα δύο εγχειρίδια θα πρέπει να φυλαχθούν με προσοχή και θα πρέπει να συνοδεύουν ΠΑΝΤΑ τη συσκευή ακόμη και σε περίπτωση εκκρίωσής της σε άλλον ίδιοκτήτη ή χρήστη ή σε περίπτωση μεταφοράς σε άλλη μονάδα. Σε περίπτωση που φθαρεί ή χαθεί ζητήστε ένα άλλο αντίτυπο από την Υπηρεσία Τεχνικής Βοήθειας OLIMPIA SPLENDID της περιοχής σας.

To παρόν εγχειρίδιο προορίζεται αποκλειστικά για τον επαγγελματία και εξουσιοδοτημένο τεχνικό εγκατάστασης, ο οποίος θα πρέπει να έχει κατάλληλη κατάρτιση και να κατέχει όλες τις ψυχαριστικές απαιτήσεις που ορίζονται από το νόμο. Όλοι οι χειρισμοί εγκατάστασης που περιγράφονται θα πρέπει να εκτελεστούν με φροντίδα και σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης, ακολουθώντας τους ισχύοντες κανόνες ασφαλείας εργασίας.

To κιτ B0659 πρέπει να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με συσκευές με κινητήρα ανεμιστήρα εναλλασσόμενου ρεύματος, ενώ το κιτ B0673 πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά με συσκευές που διαθέτουν κινητήρα ανεμιστήρα DC inverter.

Για όλες τις άλλες πληροφορίες και γενικές προειδοποιήσεις που πρέπει να τηρηθούν κατά την εγκατάσταση και χρήση του κιτ B0659 και B0673, δείτε σχετικά το βιβλίο οδηγιών που συνοδεύει τα τερματικά της μονάδας OLIMPIA SPLENDID σειρά Bi2.

1.2 ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ

Tα αερόθερμα-καλοριφέρ/ανεμιστήρες αγωγών θερμότητας Bi2 OLIMPIA SPLENDID που διαθέτουν ηλεκτρονικό κιτ B0659 και B0673 είναι συμβατά με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες:

- Οδηγία χαμηλής τάσης 2006/95/EK
- Οδηγία ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας 2004/108/EC.
- Οδηγία RoHS (περιορισμός χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών) 2011/65/EK

2 ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

2.1 ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΛΑΪΝΩΝ

- Αποσυναρμολογήστε την άνω σχάρα (εικ. 1 σχ. A) ξεβιδώνοντας τις δύο βίδες στερέωσης (εικ. 1 σχ. B).
- Ανοίξτε την πλαϊνή υδρίδα (εικ. 1 σχ. C).
- Στην αριστερή πλευρά ξεβιδώστε τη βίδα (εικ. 1 σχ. F) που στερεώνει το αριστερό πλαϊνό (εικ. 1 σχ. G), μετακινήστε το ελαφρά προς τα αριστερά και σηκώστε το.
- Στην αντίθετη πλευρά ξεβιδώστε τη βίδα στερέωσης του πλαϊνού (εικ. 1 σχ. L).
- Μετακινήστε ελαφρά προς τα δεξιά το πλαϊνό και σηκώστε το (εικ. 1 σχ. P).

2.2 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ

H ηλεκτρονική κάρτα του κιτ B0659 ή B0673 πρέπει να διαμορφωθεί σύμφωνα με το μοντέλο του αερόθερμου καλοριφέρ/ανεμιστήρα αγωγών θερμότητας Bi2 στο οποίο τοποθετείται ανάλογα με τις συγκεκριμένες προτιμήσεις λειτουργίας της μηχανής. Οι τρεις επιλογές J1, J2 και J3 που απεικονίζονται στην εικ. 6 πρέπει να καθοριστούν ως εξής:

- J1 = ON (για συσκευές με θερμαντικό πάνελ, τύπου SLR ή SLR+): στην νυχτερινή λειτουργία και με θερμοκρασία περιβάλλοντος κοντά στην επιθυμητή, η θέρμανση των χώρων γίνεται μέσω ακτινοβολίας και φυσικής μεταγωγής της θερμότητας, όπως στα παραδοσιακά καλοριφέρ (σ' αυτές τις συνθήκες ο εξαερισμός αναστέλλεται για την καλύτερη δυνατή ηχητική άνεση).
- J1 = OFF (για συσκευές χωρίς θερμαντικό πάνελ, τύπου SL, SL+ ή SLN): η θέρμανση πραγματοποιείται πάντα μέσω εξαερισμού ακόμη και στην νυχτερινή λειτουργία (με μειωμένη ταχύτητα).
- J2 = ON: στη λειτουργία δροσιάς ο ανεμιστήρας παραμένει τροφοδοτημένος ακόμη και όταν επιτευχθεί η επιθυμητή θερμοκρασία περιβάλλοντος
- J2 = OFF: στη λειτουργία δροσιάς ο ανεμιστήρας απενεργοποιείται όταν επιτευχθεί η καθορισμένη θερμοκρασία.
- J3 = ON (συσκευές για εγκατάσταση σε μονάδες 2 σωλήνων): η κάρτα είναι καθορισμένη για τη διαχείριση μιας μόνο βαλβίδας νερού για την καλοκαιρινή (δροσιά) και τη χειμερινή (θέρμανση) λειτουργία. Χρησιμοποιείστε αυτόν τον καθορισμό και για τη χρήση του κιτ B0659/B0673 σε συσκευές με κινητά πάνελ αναρρόφησης αέρα (μοντέλα Full Flat).
- J3 = OFF (συσκευές για εγκατάσταση σε μονάδες 4 σωλήνων): η κάρτα είναι καθορισμένη για τη διαχείριση 2 βαλβίδων νερού, μία για την καλοκαιρινή (δροσιά) και μία για τη χειμερινή (θέρμανση) λειτουργία..

Οι τρεις επιλογές μπορούν να τοποθετηθούν σε όλους τους δυνατούς συνδυασμούς, καθώς οι αντίστοιχες λειτουργίες είναι ανεξάρτητες η μία από την άλλη.

2.3 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

- Τοποθετήστε τον πίνακα ελέγχου στην έδρα του στο επάνω μέρος του αερόθερμου καλοριφέρ/ανεμιστήρα αγωγών θερμότητας και στερεώστε τον με το δύο βίδες που παρέχονται με τον εξοπλισμό (εικ. 2 σχ. A) στο πλαϊνό τοίχωμα. Η τελική τοποθέτηση του πίνακα χειρισμού θα πρέπει να είναι κάντρα στην πλαϊνή πλευρά.
- Για να τοποθετήσετε τον ηλεκτρονικό έλεγχο στο δεξιό πλαϊνό της συσκευής, δείτε σχετικά τις οδηγίες που περιέχονται στο βιβλίο εγκατάστασης και χρήσης που συνοδεύει το αερόθερμο καλοριφέρ / ανεμιστήρα αγωγών θερμότητας Bi2 (στην περίπτωση αυτή η σύνδεση με τον κινητήρα ανεμιστήρα θα πρέπει να πραγματοποιηθεί χρησιμοποιώντας τα ειδικά κιτ προέκτασης που παρέχονται προαιρετικά).

2.4 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ



Πριν συνδέσετε το αερόθερμο καλοριφέρ/ανεμιστήρα αγωγών θερμότητας με το ηλεκτρικό δίκτυο βεβαιωθείτε ότι:

- Οι τιμές της τάσης και συχνότητας τροφοδοσίας είναι σύμφωνες με αυτές που αναφέρονται στα δεδομένα της πινακίδας της συσκευής (230Vac +/-15%, 50Hz)
- Η ηλεκτρική γραμμή διαθέτει ικανή σύνδεση γείωσης και είναι σωστά διαστασιοποιημένη για τη μέγιστη απορρόφηση της συσκευής που αναφέρεται στα δεδομένα της πινακίδας (ελάχιστη διατομή των καλωδίων σύνδεσης ίση με 1,5mm²).
- Πρέπει να έχει προβλεφθεί μία διάταξη πολυπολικής αποσύνδεσης και με κατάλληλες προστασίες από υπερφορτίσεις και/ή βραχυκυκλώματα σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς εγκατάστασης.



Πριν εκτελέσετε οποιαδήποτε ηλεκτρική σύνδεση ή ενδεχόμενες εργασίες συντήρησης, είναι απολύτως απαραίτητο να βεβαιωθείτε ότι η συσκευή ΔΕΝ είναι συνδεμένη στο ηλεκτρικό δίκτυο τροφοδοσίας.

- Στερεώστε το καλώδιο γείωσης στην δομή της συσκευής χρησιμοποιώντας τη βίδα και τη ροδέλα που παρέχονται με τον εξοπλισμό (η ελάχιστη δύναμη που πρέπει να ασκηθεί για το βίδωμα πρέπει να είναι περίπου 4Nm), βλέπε εικ. 3 σχ. A;
- Για το κιτ B0659, συνδέστε τους δύο ακροδέκτες 3 πόλων στους αντίστοιχους ακροδέκτες του κινητήρα (εικ. 3 σχ. B και C)
- Για το κιτ B0673, συνδέστε τον ακροδέκτη 5 πόλων στο καλώδιο κινητήρα (εικ. 3 σχ. D);
- Συνδέστε τον ακροδέκτη του αισθητήρα νερού (εικ. 3 σχ. F) που υπάρχει επάνω στο αερόθερμο καλοριφέρ/ανεμιστήρα αγωγών θερμότητας. Ελέγξτε ότι έχει τοποθετηθεί σωστά στην κοιλότητα που υπάρχει επάνω στη μπαταρία;
- Συνδέστε τους ακροδέκτες 2 πόλων στα αντίστοιχα καλώδια ηλεκτροβαλβίδων (εάν υπάρχουν, εικ. 3 σχ. E και G). Σε συσκευές για μονάδες 2 σωλήνων, συνδέστε μόνο τον ακροδέκτη με κόκκινο καλώδιο στη μονάδικη ηλεκτροβαλβίδα νερού, ενώ για συσκευές για μονάδες 4 σωλήνων, συνδέστε τον ακροδέκτη με κόκκινο καλώδιο στην ηλεκτροβαλβίδα ζευτού νερού, και τον ακροδέκτη με πράσινο καλώδιο στην ηλεκτροβαλβίδα κρύου νερού.
- Για το κιτ B0673 και μόνο σε ορισμένα μοντέλα, συνδέστε το καλώδιο μικροδιακόπτη ανοίγματος σχάρας στην είσοδο X6 στην ηλεκτρονική κάρτα (απομακρύνοντας τη γέφυρα που ενδεχομένως υπάρχει)
- περάστε το κολάρο συγκράτησης καλωδίων που παρέχεται με τον εξοπλισμό στην οπή που υποδεικνύεται στην εικ. 4, σχ. A,
- συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στην ειδική πλακέτα ακροδεκτών (εικ. 4, σχ. B) και στερεώστε το με το κολάρο συγκράτησης καλωδίων. Χρησιμοποιήστε καλώδια με ελάχιστη διατομή 1,5 mm².

2.5 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΑΕΡΑ

Για να τοποθετήσετε τον αισθητήρα θερμοκρασίας (εικ. 5 σχ. A):

- περάστε τον αισθητήρα στην οπή της πλάτης (εικ. 5 σχ. B)
- περάστε τον αισθητήρα στην κάτω οπή (εικ. 5 σχ. C)
- στερεώστε τον αισθητήρα στην ειδική σύνδεση (εικ. 5 σχ. D).

2.6 ΕΙΣΆΔΟΥ ΕΠΑΦή• ΠΑΡΟΥΣΣΑ

Στους ακροδέκτες A και B (εικ. 4 σχ. C) είναι δυνατόν να συνδέσετε την επαφή ενός ενδεχόμενου αισθητήρα παρουσίας (δεν παρέχεται με τον εξοπλισμό) με το κλείσιμο του οποίου αυξάνεται αυτόματα (στην ψύξη) ή μειώνεται (στη θέρμανση) η επιλεγόμενη θερμοκρασία χώρου κατά 2,5°C. Η τιμή αυτή μπορεί να τροποποιηθεί στο εργοστάσιο ή από ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο υποστήριξης μετά από αίτηση του πελάτη. Όταν είναι καθορισμένη στους 0°C, με το κλείσιμο της επαφής η συσκευή απενεργοποιείται (stand-by).



Δεν είναι δυνατόν να συνδέσετε την είσοδο παράλληλα με αυτήν άλλων ηλεκτρονικών καρτών (χρησιμοποιήστε χωριστές επαφές).

Για τη σύνδεση με τον αισθητήρα παρουσίας είναι απαραίτητο να χρησιμοποιήσετε ένα καλώδιο διπλής μόνωσης με ελάχιστη διατομή 2x0,5 mm² και μέγιστο μήκος 20 m (κρατήστε χωριστή αυτήν τη σύνδεση από τη γραμμή ηλεκτρικής τροφοδοσίας της συσκευής).

2.7 ΕΙΔΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

- Air sampling:** στη λειτουργία θέρμανσης ή δροσιάς και με θερμοκρασία χώρου αντίστοιχα μεγαλύτερη ή μικρότερη από την επιθυμητή τιμή, ο ανεμιστήρας τροφοδοτείται για 1 λεπτό στην ελάχιστη ταχύτητα και κατά διαστήματα καθοριζόμενα μεταξύ 1 και 60 λεπτών. Με αυτόν το τρόπο το σύστημα είναι σε θέση να διαπηρεί ελεγχόμενη κατάλληλη την θερμοκρασία στον περιβάλλοντα χώρο και να επανενεργοποιείται πιο γρήγορα σε περίπτωση που είναι απαραίτητο.
- Antistatic heating:** στη λειτουργία θέρμανσης ή δροσιάς και με θερμοκρασία χώρου αντίστοιχα μεγαλύτερη ή μικρότερη από την επιθυμητή τιμή, ο ανεμιστήρας τροφοδοτείται για 1 λεπτό στην ελάχιστη ταχύτητα και κατά διαστήματα καθοριζόμενα μεταξύ 1 και 60 λεπτών. Με αυτόν το τρόπο το σύστημα είναι σε θέση να διαπηρεί ελεγχόμενη κατάλληλη την θερμοκρασία στον περιβάλλοντα χώρο και να επανενεργοποιείται πιο γρήγορα σε περίπτωση που είναι απαραίτητο.

2.8 ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

- ξαναποθετήστε το διακοσμητικό πλαϊνό του αερόθερμου καλοριφέρ / ανεμιστήρα αγωγών θερμότητας,
- βιδώστε την επάνω βίδα στερεώσας το πλαϊνό (εικ. 1 σχ. L ή σχ. F),
- τοποθετήστε και πάλι τη σχάρα προστασίας εξόδου αέρα (εικ. 1 σχ. A).
- Τοποθετήστε το κάλυμμα βίδας που παρέχεται με τον εξοπλισμό στην ειδική θέση στο πάνελ ελέγχου (εικ. 1 σχ. H).

2.9 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (εικ. 6)

H2 αισθητήρας θερμοκρασίας νερού

AIR αισθητήρας θερμοκρασίας αέρα

M1 κινητήρας ανεμιστήρα

S1 Μικροδιακόπτης ασφαλείας σχάρας αναρρόφησης (υπάρχει μόνο σε ορισμένα μοντέλα)

Y1 ηλεκτροβαλβίδα ζευτού νερού (230V-50Hz, max 10W)

Y2 ηλεκτροβαλβίδα κρύου νερού (230V-50Hz, max 10W) (*)

FF Σερβοκινητήρας κινητού πάνελ αναρρόφησης (υπάρχει μόνο σε ορισμένα μοντέλα)

S2 επαφή αισθητήρα παρουσίας (δεν παρέχεται με τον εξοπλισμό)

(*) Μόνο στις συσκευές για μονάδες 4 σωλήνων.

2.10 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΡΟΣΙΑΣ/ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Ο καθορισμός αυτού του τύπου ρύθμισης επιτρέπει στην εντολή να κάνει αυτόματα την επιλογή της δροσιάς ή της θέρμανσης αποκλείοντας τη συνήθη χειροκίνητη επιλογή. Ο καθορισμός αυτού του τύπου ρύθμισης επιτρέπει στην εντολή να κάνει αυτόματα την επιλογή της λειτουργίας δροσιάς ή θέρμανσης αποκλείοντας τη συνήθη χειροκίνητη επιλογή. Η ρύθμιση αυτή ενδείκνυται ιδιαίτερα για τους τύπους συσκευών 4 σωλήνων, και πυροειδώς μόνον από έναν επαγγελματία και εξουσιοδοτημένο τεχνικό εγκατάστασης. Για να ενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία κρατήστε πατημένο το κουμπί επιλογής δροσιάς/θέρμανσης (εικ. 7 σχ. B) για 10 δευτερόλεπτα μέχρι να ανάψουν ταυτόχρονα το μπλε και το κόκκινο σύμβολο (εικ. 7 σχ. C και D). Ο καθορισμός αυτός διατηρείται και σε περίπτωση διακοπής της τροφοδοσίας.

Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτόματου καθορισμού δροσιάς/θέρμανσης, πατήστε και πάλι το κουμπί επιλογής δροσιάς/θέρμανσης για 10 δευτερόλεπτα. Εξακριβώστε στη συνέχεια ότι με κάθε πάτημα του ίδιου του κουμπιού είναι δυνατόν να καθοριστεί κυκλικά η λειτουργία μόνο δροσιάς (μπλε δείκτης εικ. 7 σχ. C αναμένο), μόνο θέρμανσης (κόκκινος δείκτης εικ. 7 σχ. D αναμένο) ή εξαερισμός (μπλε και κόκκινος δείκτης σβήστοι και οι δύο).

3 ΧΡΗΣΗ

Η εντολή, καθιστά εντελώς αυτόνομη τη ρύθμιση της θερμοκρασίας περιβάλλοντος μέσω των προγραμμάτων AUTO, ΑΘΟΡΥΒΗ, ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ και MAX μέσω ενός αισθητήρα που βρίσκεται στο κάτω μέρος του αερόθερμου καλοριφέρ/ανεμιστήρα αγωγών θερμότητας και εξασφαλίζει μία αντιψυκτική ασφάλεια ακόμη και όταν είναι σε stand-by.

Περιγραφή πίνακα εντολών (εικ. 7)

- A Επιλογέας θερμοκρασίας περιβάλλοντος (15°C-30°C)
- B Κουμπί επιλογής λειτουργίας δροσιάς/θέρμανσης και reset αλάρμ βρώμικου φίλτρου
- C Δείκτης λειτουργίας στη δροσιά
- D Δείκτης λειτουργίας στη θέρμανση
- E Δείκτης λειτουργίας μέγιστης ταχύτητας MAX
- F Δείκτης αυτόματης λειτουργίας AUTO
- G Δείκτης αθόρυβης λειτουργίας MIN
- H Δείκτης νυχτερινής λειτουργίας
- L Κουμπί ON/Stand-by και επιλογή λειτουργίας ανεμιστήρα SET

3.1 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ / ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

Σε περίπτωση που έχει προβλεφθεί ένας γενικός διακόπτης στην ηλεκτρική γραμμή τροφοδοσίας, αυτός πρέπει να ενεργοποιηθεί.

Για να ενεργοποιήσετε τον ανεμιστήρα αγωγών θερμότητας/αερόθερμο καλοριφέρ, πατήστε το κουμπί SET (εικ. 7 σχ. L) και επιλέξτε έναν από τους τρόπους λειτουργίας.

Για να σβήσετε τη συσκευή κρατήστε πατημένο το κουμπί SET (εικ. 7 σχ. L) για περίπου 2 δευτερόλεπτα. Η έλλειψη οποιασδήποτε φωτεινής επιόμβασης προσδιορίζει την κατάσταση "stand-by" (απουσία λειτουργίας). Όταν η εντολή βρίσκεται σ' αυτόν τον τρόπο λειτουργίας εξασφαλίζει μία αντιψυκτική ασφάλεια. Σε περίπτωση που η θερμοκρασία περιβάλλοντος κατέβει κάτια από τους 5°C ενεργοποιείται η ηλεκτροβαλβίδα ζεστού νερού και ο κινητήρας ανεμιστήρα στην ελάχιστη ταχύτητα.

3.2 ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ/ΔΡΟΣΙΑΣ

Πατώντας το κουμπί είναι δυνατόν να επιλέξετε κυκλικά τις λειτουργίες δροσιάς (Μπήλ LED εικ. 7 σχ. C), θέρμανσης (Κόκκινο LED εικ. 7 σχ. D) ή εξαερισμού (κόκκινο LED και μπλε LED σβήσμενα). Στη λειτουργία εξαερισμού και οι δύο ηλεκτροβαλβίδες ζεστού και κρύου νερού παραμένουν απενεργοποιημένες, ενώ ο ανεμιστήρας ενεργοποιείται με την καθορισμένη ταχύτητα.

Η χειροκίνητη επιλογή της λειτουργίας δροσιάς/θέρμανσης/εξαερισμού δεν είναι διαθέσιμη εάν έχει προηγουμένως καθοριστεί από τον εγκαταστάστη η αυτόματη λειτουργία δροσιάς/θέρμανσης. Η λειτουργία αυτή επισημαίνεται από το ταυτόχρονο άναμμα του μπλε και του κόκκινου LED με κάθε πάτημα του κουμπιού (εικ. 7 σχ. B).

Η πραγματική λειτουργία της συσκευής στη δροσιά ή θέρμανση εξαρτάται πάντα από την θερμοκρασία του νερού που κυκλοφορεί στο εσωτερικό της μονάδας. Εάν η θερμοκρασία του νερού δεν φθάσει σε μία κατάλληλη τιμή για την καθορισμένη λειτουργία (δηλαδή εάν το νερό είναι πάρα πολύ ζεστό στη λειτουργία δροσιάς ή πάρα πολύ κρύο στη θέρμανση), ο κινητήρας ανεμιστήρα παραμένει σβηστός και ο δείκτης της τρέχουσας λειτουργίας μπλε για τη λειτουργία δροσιάς, ή κόκκινο για τη λειτουργία θέρμανσης (εικ. 7 σχ. D) αναβοσβήνει.

3.3 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

Είναι δυνατόν να καθορίσετε την επιθυμητή τιμή θερμοκρασίας περιβάλλοντος μέσω του ειδικού επιλογέα (εικ. 7 σχ. A). Η ελάχιστη θερμοκρασία που μπορεί να καθοριστεί είναι ίση με 15°C (επιλογέας τελείως αριστερά), ενώ η μέγιστη θερμοκρασία που μπορεί να καθοριστεί είναι ίση με 30°C (επιλογέας τελείως δεξιά).

3.4 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Για να επιλέξετε αυτήν τη λειτουργία, πατήστε το κουμπί SET (εικ. 7 σχ. L) μέχρι την ενεργοποίηση του δείκτη AUTO (εικ. 7, σχ. F). Στη λειτουργία αυτή το συστήμα με μικροεπεξεργαστή προσαρμόζει αυτόματα τη λειτουργία της συσκευής όταν μεταβάλλονται οι περιβαλλοντικές συνθήκες. Ειδικότερα, η ρύθμιση της ταχύτητας του ανεμιστήρα είναι εντελώς αυτόματη μεταξύ μας ελάχιστης τιμής και μιας μέγιστης τιμής, σύμφωνα με τις ανάγκες θέρμανσης ή δροσιάς του περιβάλλοντος.

Στις συσκευές που διαθέουν θερμαντική πλάκα και στη λειτουργία θέρμανσης, όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος πλησιάζει στην επιθυμητή τιμή, ο ανεμιστήρας απενεργοποιείται και το σύστημα συνεχίζει να διατηρεί τον έλεγχο της θερμοκρασίας περιβάλλοντος μέσω μόνο της θερμαντικής και μεταγωγικής ενέργειας.

3.5 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ

Για να επιλέξετε αυτήν τη λειτουργία, πατήστε το κουμπί SET (εικ. 7 σχ. L) μέχρι την ενεργοποίηση του δείκτη MAX (εικ. 7, σχ. E). Με αυτήν τη λειτουργία επιτυγχάνεται άμεσα η μέγιστη ισχύς που μπορεί να διανεμηθεί είτε κατά τη λειτουργία δροσιάς είτε κατά τη λειτουργία θέρμανσης (ο κινητήρας ανεμιστήρα ενεργοποιείται πάντα με την μέγιστη ταχύτητα). Αφού επιτευχθεί η επιθυμητή θερμοκρασία περιβάλλοντος, προτείνεται η

πρόσβαση σε έναν άλλον τύπο λειτουργίας για να επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή θερμική και ακουστική άνεση.

3.6 ΑΘΟΡΥΒΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Για να επιλέξετε αυτήν τη λειτουργία, πατήστε το κουμπί SET (εικ. 7 σχ. L) μέχρι την ενεργοποίηση του δείκτη MIN (εικ. 7, σχ. G). Στη λειτουργία αυτή τη ταχύτητα εξαερισμού καθορίζεται πάντα στην ελάχιστη δυνατή τιμή ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη ακουστική άνεση της συσκευής σε οποιαδήποτε συνθήκη λειτουργίας.

3.7 ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Για να επιλέξετε αυτήν τη λειτουργία, πατήστε το κουμπί SET (εικ. 7 σχ. L) μέχρι την ενεργοποίηση του δείκτη (εικ. 7, σχ. H). Σ' αυτήν τη λειτουργία περιορίζεται η ταχύτητα εξαερισμού σε μία πολύ συγκρατημένη τιμή και η καθορισμένη θερμοκρασία μεταβάλλεται αυτόματα ως εξής:

- μειώνεται κατά 1°C μετά από μία ώρα και κατά έναν ακόμη βαθμό μετά από 2 ώρες κατά τη λειτουργία θέρμανσης
- αυξάνεται κατά 1°C μετά από μία ώρα και κατά έναν ακόμη βαθμό μετά από 2 ώρες κατά τη λειτουργία ψύξης.

Στα μοντέλα που διαθέτουν θερμαντική πλάκα η νυχτερινή λειτουργία κατά τη θέρμανση πραγματοποιείται με απενεργοποιημένο ανεμιστήρα έτσι ώστε να θερμαίνονται οι χώροι με ακτινοβολία και φυσική μεταγωγή, όπως γίνεται στα παραδοσιακά καλοριφέρ.

3.8 ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΤΩΝ LED

Το κόκκινο LED (εικ. 7 σχ. D) και το μπλε (εικ. 7 σχ. C) δείχνουν αντίστοιχα την ενεργοποίηση της λειτουργίας σε θέρμανση ή δροσιά. Όταν και τα δύο LED είναι σβηστά, η συσκευή καθορίζεται στη λειτουργία εξαερισμού (και οι δύο ενδεχόμενες βαλβίδες ζεστού και κρύου νερού δεν ενεργοποιούνται). Η αναλαμπή του ενός από τα 2 LED δείχνει ότι η ζήτηση νερού (ζεστού ή κρύου) δεν έχει ikonopoiethē και επιφέρει το σταμάτημα του ανεμιστήρα μέχρι η θερμοκρασία του νερού να φθάσει μία κατάλληλη τιμή που θα ikonopoiethē τη ζήτηση. Το ταυτόχρονο άναμμα και την δύο LED, του κόκκινου και του μπλε, με κάθε πάτημα του κουμπιού (εικ. 7 σχ. B) δείχνει ότι είναι ενεργή η λειτουργία αυτόματης δροσιάς/θέρμανσης. Τα 4 πράσινα LED MAX, AUTO, MIN και (εικ. 7 σχ. E, F, G, H) δείχνουν τον τρόπο λειτουργίας που έχει καθοριστεί, όλα σβηστά σε αντίστοιχα της λειτουργίας stand-by. Το καθένα από αυτά τα LED ενεργοποιείται με αναλαμπή (soft-blinking), εάν είναι στη θέρμανση ή δροσιά (κόκκινο ή μπλε LED αναμμένα) η θερμοκρασία που έχει καθοριστεί είναι αντίστοιχα μικρότερη ή μεγαλύτερη από την θερμοκρασία περιβάλλοντος που ανιχνεύεται από τη συσκευή.

Για να αυξήσετε την άνεση κατά τις νυχτερινές ώρες, η φωτεινότητα των LED στο ηλεκτρονικό πάνελ μειώνεται μετά από 15 δευτερόλεπτα μη λειτουργίας στα κουμπιά ή στον επιλογέα θερμοκρασίας.

3.9 ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ

Εάν αναβοσβήνουν ταυτόχρονα τα τέσσερα πράσινα LED MAX, AUTO, MIN και (εικ. 7 σχ. E, F, G, H) το αερόθερμο καλοριφέρ/ανεμιστήρας αγωγών θερμότητας χρειάζεται συντήρηση, επιλέξτε το πρόγραμμα stand-by, καθαρίστε το φίλτρο αέρα όπως περιγράφεται στο εγχειρίδιο συντήρησης της μηχανής, και στην επόμενη επανενεργοποίηση κρατήστε πατημένο για 5 δευτερόλεπτα το κουμπί (εικ. 7 σχ. B) μέχρι την αποκατάσταση της κανονικής λειτουργίας.





Τα LED MAX και AUTO (εικ. 7 σχ. E και F) που αναβοσβήνουν και τα δύο δείχνουν την παρουσία μιας βλάβης στον αισθητήρα θερμοκρασίας περιβάλλοντος, ενώ τα LED AUTO και MIN (εικ. 7, σχ. F και G) με αναλαμπή και τα δύο συνδέονται με τη βλάβη του αισθητήρα νερού. Τα LED MIN και (εικ. 6 σχ. G και H) που αναβοσβήνουν και τα δύο δείχνουν μία βλάβη στον κινητήρα ή στον αισθητήρα ταχύτητας. Στην τελευταία αυτή περίπτωση η συσκευή λειτουργεί κανονικά αλλά παρεμποδίζεται τη λειτουργία διακύμανσης της ταχύτητας εξαερισμού, πατώντας το κουμπί (εικ. 6 σχ. B) για 10 δευτερόλεπτα η επισήμανση συναγερμού εξαλείφεται.

3.10 ΣΒΗΣΙΜΟ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΑ χΡΟΝΙΚΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ

Σε περίπτωση εποχιακών σβησμάτων ή για διακοπές προχωρήστε ως εξής:

- Απενεργοποιήστε τη συσκευή.
- Τοποθετήστε το γενικό διακόπτη της μονάδας στο Σβηστό.

Η αντιψυκτική λειτουργία δεν είναι ενεργή.





www.olimpiasplendid.it
service@olimpiasplendid.it

I dati tecnici e le caratteristiche estetiche dei prodotti possono subire cambiamenti. Olimpia Splendid si riserva di modificarli in ogni momento senza preavviso.